

# #126725#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796  
Адрес потребителя 2-й Трамвайный переулок 4, Калининград  
Номер абонента 6796  
Порядковый номер 10001  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 4441478  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,213	182,006	183,629	177,455	180,146	24	24	0	0	75	64	0,5	0,5	5,5
25.03.2025	2,287	198,045	200,295	193,129	196,467	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	4,4
26.03.2025	2,128	197,441	199,316	192,559	195,455	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	6,9
27.03.2025	2,192	203,928	205,727	198,904	201,754	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	5,7
28.03.2025	2,051	203,465	205,318	198,404	201,244	24	24	0	0	75	66	0,5	0,5	8,9
29.03.2025	1,995	198,529	200,318	193,629	196,375	24	24	0	0	75	66	0,5	0,5	9,9
30.03.2025	2,057	194,725	196,104	189,895	192,266	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	6,8
31.03.2025	2,037	204,365	205,863	199,311	201,791	24	24	0	0	75	66	0,5	0,5	5,9
01.04.2025	2,077	193,982	195,469	189,17	191,66	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	-
02.04.2025	2,052	198,279	199,783	193,387	195,875	24	24	0	0	75	65	0,5	0,5	-
03.04.2025	1,764	211,996	214,146	206,861	209,842	23,93	23,93	0	0	74	66	0,5	0,5	-
04.04.2025	1,952	233,139	235,373	227,645	230,793	24	24	0	0	73	65	0,5	0,5	-
05.04.2025	2,139	218,879	220,547	213,691	216,375	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
06.04.2025	2,291	214,225	215,42	209,174	211,469	24	24	0	0	73	63	0,5	0,5	-
07.04.2025	2,321	203,1	204,594	198,227	200,83	24	24	0	0	73	63	0,5	0,5	-
08.04.2025	2,176	223,42	225,141	218,129	220,885	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
09.04.2025	2,196	218,879	220,529	213,693	216,391	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
10.04.2025	2,189	216,963	218,543	211,842	214,461	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
11.04.2025	2,078	208,1	209,689	203,154	205,734	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
12.04.2025	2,104	207,365	208,746	202,432	204,812	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
13.04.2025	1,919	199,84	201,172	195,066	197,318	24	24	0	0	73	65	0,5	0,5	-
14.04.2025	1,821	206,926	208,572	202,037	204,547	24	24	0	0	73	65	0,5	0,5	-
15.04.2025	1,784	178,758	179,992	174,551	176,637	24	24	0	0	73	64	0,5	0,5	-
16.04.2025	1,771	181,953	183,398	177,723	180,006	24	24	0	0	72	64	0,5	0,5	-
17.04.2025	1,068	155,816	157,129	152,283	154,092	24	24	0	0	71	65	0,5	0,5	-
18.04.2025	0,479	173,559	175,602	169,689	171,93	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
19.04.2025	0,462	173,492	175,367	169,607	171,67	24	24	16	0	71	68	0,5	0,5	-
20.04.2025	0,422	171,062	172,613	167,262	168,99	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
21.04.2025	0,466	164,602	166,217	160,977	162,789	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
22.04.2025	0,535	162,002	163,555	158,467	160,25	24	24	0	0	70	67	0,5	0,5	-
23.04.2025	0,409	169,115	170,684	165,359	167,098	24	24	16	0	70	68	0,5	0,5	-
Итого:	53,435	6067,956	6118,851	5923,712	5999,952	743,93	743,93	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,954													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,93

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	322,637	18924,021	18946,773	18453,895	18632,465	3269,25	0,48
23.04.2025	376,072	24991,977	25065,625	24377,605	24632,416	4013,18	0,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.04.2025 8:49:16