

#22547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЛАНСАР, ООО, УК 6796
Адрес потребителя 2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
Номер абонента 6796
Порядковый номер 5068
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,489 | 84,273 | 83,766 | 0 | 82,648 | 82,398 | 0 | 22,75 | 22,75 | 0 | 0 | 65,3 | 59,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 25.05.2023 | 0,512 | 89,508 | 88,977 | 0 | 87,789 | 87,523 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 59,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 26.05.2023 | 0,527 | 96,555 | 95,984 | 0 | 94,703 | 94,406 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 59,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 27.05.2023 | 0,512 | 99,445 | 98,914 | 0 | 97,539 | 97,266 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 60,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 28.05.2023 | 0,519 | 82,352 | 81,852 | 0 | 80,75 | 80,531 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 59,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 29.05.2023 | 0,538 | 96,117 | 95,539 | 0 | 94,266 | 93,969 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 59,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 30.05.2023 | 0,506 | 93,609 | 93,086 | 0 | 91,805 | 91,539 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 60 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 31.05.2023 | 0,502 | 101,328 | 100,711 | 0 | 99,383 | 99,023 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 60,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 01.06.2023 | 0,533 | 93,445 | 92,891 | 0 | 91,648 | 91,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 59,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 02.06.2023 | 0,496 | 103,867 | 103,25 | 0 | 101,875 | 101,523 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 60,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 03.06.2023 | 0,542 | 96,023 | 95,5 | 0 | 94,18 | 93,922 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 59,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 04.06.2023 | 0,493 | 95,406 | 94,82 | 0 | 93,57 | 93,25 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 60,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 05.06.2023 | 0,49 | 84,297 | 83,812 | 0 | 82,672 | 82,438 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 59,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 06.06.2023 | 0,51 | 92,711 | 92,125 | 0 | 90,922 | 90,609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 59,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 07.06.2023 | 0,498 | 80,336 | 79,781 | 0 | 78,773 | 78,477 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 59,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 08.06.2023 | 0,531 | 79,867 | 79,352 | 0 | 78,32 | 78,078 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 59 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 09.06.2023 | 0,485 | 73,375 | 72,898 | 0 | 71,945 | 71,727 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 59,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 10.06.2023 | 0,515 | 96,344 | 95,742 | 0 | 94,5 | 94,156 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 59,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 11.06.2023 | 0,447 | 93,406 | 92,789 | 0 | 91,617 | 91,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 60,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 12.06.2023 | 0,479 | 78,961 | 78,469 | 0 | 77,43 | 77,188 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 59,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 13.06.2023 | 0,466 | 84,617 | 84,055 | 0 | 82,984 | 82,664 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 59,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 14.06.2023 | 0,481 | 89,75 | 89,188 | 0 | 88,023 | 87,711 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 60 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 15.06.2023 | 0,458 | 89,766 | 89,172 | 0 | 88,055 | 87,695 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 59,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 16.06.2023 | 0,47 | 81,062 | 80,578 | 0 | 79,5 | 79,258 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 59,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 17.06.2023 | 0,446 | 90,102 | 89,531 | 0 | 88,367 | 88,031 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 60,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 18.06.2023 | 0,482 | 86,867 | 86,312 | 0 | 85,188 | 84,891 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 59,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 19.06.2023 | 0,448 | 68,531 | 68,062 | 0 | 67,203 | 66,961 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 59,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 20.06.2023 | 0,445 | 59,234 | 58,797 | 0 | 58,078 | 57,867 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 58,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 21.06.2023 | 0,448 | 58,086 | 57,656 | 0 | 56,945 | 56,758 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 58,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | - |
| 22.06.2023 | 0,448 | 60,641 | 60,195 | 0 | 59,461 | 59,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 58,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.06.2023 | 0,445 | 63,203 | 62,758 | 0 | 61,961 | 61,758 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 58,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 15,161 | 2643,084 | 2626,562 | 0 | 2592,1 | 2583,46 | 0 | 742,75 | 742,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,161 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,75

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|------------|-------|----------|--------|
| 23.05.2023 | 1779,22 | 124552,25 | 124331,531 | 0 | 121745,172 | 122468,508 | 0 | 30179,14 | 0,01 |
| 23.06.2023 | 1794,382 | 127195,336 | 126958,094 | 0 | 124337,273 | 125051,969 | 0 | 30921,89 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:04:12