#22554#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	5068
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1551560
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,436	50,055	49,734	49,062	48,973	23,74	23,74	0	0	66,5	57,7	9	5,1	-
25.08.2021	0,459	51,164	50,82	50,145	50,039	24	24	0	0	66,5	57,4	9	5,1	-
26.08.2021	0,436	70,805	71,266	69,43	70,102	24	24	0	0	65,7	59,5	9	5,1	-
27.08.2021	0,478	52,18	51,961	51,145	51,168	24	24	0	0	66,5	57,2	9	5,1	-
28.08.2021	0,46	53,828	53,672	52,766	52,848	24	24	0	0	66,3	57,7	9	5,1	-
29.08.2021	0,474	60,641	60,781	59,453	59,836	24	24	0	0	65,9	58	9	5,1	-
30.08.2021	0,463	50,562	50,289	49,559	49,527	24	24	0	0	66,5	57,2	9	5,1	-
31.08.2021	0,489	67,789	68,172	66,469	67,09	24	24	0	0	65,7	58,5	9	5,1	-
01.09.2021	0,466	53,43	53,289	52,375	52,477	24	24	0	0	66,3	57,5	9	5,1	-
02.09.2021	0,466	54,164	54,023	53,094	53,191	24	24	0	0	66,3	57,6	9	5,1	-
03.09.2021	0,474	60,75	60,844	59,562	59,895	24	24	0	0	66	58,1	9	5,1	-
04.09.2021	0,489	54,891	54,781	53,801	53,941	24	24	0	0	66,3	57,3	9	5,1	-
05.09.2021	0,515	57,312	57,242	56,184	56,375	24	24	0	0	66,3	57,2	9	5,1	-
06.09.2021	0,464	56,297	56,273	55,18	55,398	24	24	0	0	66,3	58	9	5,1	-
07.09.2021	0,495	53,844	53,648	52,781	52,836	24	24	0	0	66,5	57,2	9	5,1	-
08.09.2021	0,499	47,867	47,477	46,902	46,773	24	24	0	0	66,7	56,2	9	5,1	-
09.09.2021	0,479	50,844	50,578	49,84	49,812	24	24	0	0	66,5	57	9	5,1	-
10.09.2021	0,479	46,797	46,398	45,859	45,719	24	24	0	0	66,7	56,3	9	5,1	-
11.09.2021	0,464	48,211	47,875	47,25	47,156	24	24	0	0	66,5	56,7	9	5,1	-
12.09.2021	0,463	44,727	44,273	43,832	43,625	24	24	0	0	66,8	56,3	9	5,1	-
13.09.2021	0,467	49,695	49,43	48,711	48,68	24	24	0	0	66,5	57	9	5,1	-
14.09.2021	0,486	50,031	49,758	49,031	49,016	24	24	0	0	66,5	56,6	9	5,1	-
15.09.2021	0,467	46,102	45,734	45,188	45,055	24	24	0	0	66,7	56,4	9	5,1	-
16.09.2021	0,468	51,023	50,797	50,016	50,039	24	24	0	0	66,4	57,1	9	5,1	-
17.09.2021	0,485	48,664	48,359	47,688	47,641	24	24	0	0	66,6	56,4	9	5,1	-
18.09.2021	0,498	59,648	59,719	58,484	58,789	24	24	0	0	66,1	57,7	9	5,1	-
19.09.2021	0,502	61,133	61,234	59,93	60,297	24	24	0	0	66,1	57,8	9	5,1	-
20.09.2021	0,504	61,664	61,844	60,461	60,891	24	24	0	0	65,9	57,6	9	5,1	-
21.09.2021	0,52	56,195	56,117	55,102	55,281	24	24	0	0	65,8	56,5	9	5,1	-
22.09.2021	0,463	58,531	58,5	57,391	57,594	24	24	0	0	65,7	57,7	9	5,1	-
23.09.2021	0,531	58,859	58,844	57,711	57,969	24	24	0	0	65,8	56,6	9	5,1	-
Итого:	14,839	1687,703	1683,732	1654,402	1658,033	743,74	743,74	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,839													

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	743,74

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2021	898,311	65991,703	65891,844	64487,633	64863,797	14927,57	0,01
23.09.2021	913,148	67679,406	67575,578	66142,031	66521,828	15671,3	0,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2021 7:38:41