

#22565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя 2-й Трамвайный переулок 4, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 5068
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,488	127,07	126,477	124,664	124,312	24	24	0	0	64,8	61	9	5,1	-
25.09.2022	0,519	129,234	128,648	126,781	126,453	24	24	0	0	64,9	60,9	9	5,1	-
26.09.2022	0,491	145,891	145,234	143,164	142,75	24	24	0	0	64,4	61,1	9	5,1	-
27.09.2022	0,511	132,43	131,812	129,922	129,57	24	24	0	0	64,7	60,8	9	5,1	-
28.09.2022	0,518	148,953	148,219	146,203	145,727	24	24	0	0	64	60,5	9	5,1	-
29.09.2022	0,532	132,609	132,031	130,109	129,797	24	24	0	0	64,7	60,6	9	5,1	-
30.09.2022	0,469	108,602	108,039	106,539	106,211	24	24	0	0	64,9	60,6	9	5,1	-
01.10.2022	0,535	73,094	72,648	71,68	71,516	24	24	0	0	65,5	58,1	9	5,1	-
02.10.2022	0,54	95,523	94,984	93,695	93,438	24	24	0	0	65,1	59,4	9	5,1	-
03.10.2022	0,518	81,781	81,336	80,211	80,031	24	24	0	0	65,4	59	9	5,1	-
04.10.2022	0,514	74,07	73,617	72,648	72,445	24	24	0	0	65,5	58,5	9	5,1	-
Итого:	5,635	1249,257	1243,045	1225,616	1222,25	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,635													

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1371,15	103202,469	103093,633	100875,008	101494,398	24410,87	0,01
04.10.2022	1376,786	104451,727	104336,68	102100,625	102716,648	24674,87	0,01

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:51