

#133271#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 31.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 69, Калининград (жилье)
4342

Заводской номер счётчика 1552247	Показания прибора, Гкал 31.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	537,361	502,888	34.473

Подпись исполнителя



#133270#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 31.05.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 5021
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552247
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,859	214,928	215,369	210,146	211,025	24	24	0	0	70,7	66,7	9	5,1
25.04.2025	-	0,957	225,465	225,869	220,455	221,35	24	24	0	0	70,7	66,4	9	5,1
26.04.2025	-	0,982	233,678	234,082	228,484	229,387	24	24	0	0	70,7	66,5	9	5,1
27.04.2025	-	1,026	236,096	236,479	230,812	231,725	24	24	0	0	70,9	66,6	9	5,1
28.04.2025	-	0,957	237,354	237,779	232,061	232,973	24	24	0	0	70,8	66,8	9	5,1
29.04.2025	-	0,867	228,691	229,145	223,578	224,469	24	24	0	0	70,9	67,1	9	5,1
30.04.2025	-	0,955	239,395	239,857	234,035	234,982	24	24	0	0	71	67	9	5,1
01.05.2025	-	0,963	231,842	232,258	226,662	227,574	24	24	0	0	70,9	66,7	9	5,1
02.05.2025	-	0,863	230,688	231,197	225,527	226,471	24	24	0	0	70,9	67,2	9	5,1
03.05.2025	-	0,911	230,42	230,867	225,258	226,168	24	24	0	0	71	67	9	5,1
04.05.2025	-	0,963	231,795	232,207	226,615	227,518	24	24	0	0	70,9	66,7	9	5,1
05.05.2025	-	0,959	236,344	236,805	231,062	232,012	24	24	0	0	70,9	66,8	9	5,1
06.05.2025	-	0,959	232,176	232,615	226,994	227,92	24	24	0	0	70,8	66,7	9	5,1
07.05.2025	-	1	235,941	236,361	230,701	231,631	24	24	0	0	70,6	66,4	9	5,1
08.05.2025	-	0,991	228,98	229,381	223,893	224,803	24	24	0	0	70,6	66,3	9	5,1
09.05.2025	-	0,937	231,23	231,656	226,08	226,982	24	24	0	0	70,8	66,7	9	5,1
10.05.2025	-	0,968	231,332	231,781	226,174	227,115	24	24	0	0	70,8	66,6	9	5,1
11.05.2025	-	0,961	229,91	230,383	224,793	225,756	24	24	0	0	70,7	66,5	9	5,1
12.05.2025	-	0,917	227,672	228,09	222,562	223,445	24	24	0	0	71,1	67	9	5,1
13.05.2025	-	0,954	237,277	237,705	231,965	232,879	24	24	0	0	71	66,9	9	5,1
14.05.2025	-	0,893	242,027	242,562	236,602	237,582	24	24	0	0	71	67,3	9	5,1
15.05.2025	-	1	252,832	253,371	247,125	248,174	24	24	0	0	71,3	67,3	9	5,1
16.05.2025	-	0,996	259,605	260,186	253,734	254,818	24	24	0	0	71,4	67,5	9	5,1
17.05.2025	-	0,995	246,301	246,838	240,738	241,779	24	24	0	0	71,3	67,2	9	5,1
18.05.2025	-	1	245,539	246,041	239,992	241,004	24	24	0	0	71,3	67,2	9	5,1
19.05.2025	-	0,881	255,355	255,949	249,605	250,637	24	24	0	0	71,2	67,7	9	5,1
20.05.2025	-	0,835	259,93	260,59	254,059	255,123	24	24	0	0	71,3	68,1	9	5,1
21.05.2025	-	0,853	265,172	265,871	259,168	260,291	24	24	0	0	71,4	68,2	9	5,1
22.05.2025	-	0,824	271,094	271,871	264,941	266,117	24	24	0	0	71,5	68,5	9	5,1
23.05.2025	-	0,796	269,668	270,453	263,547	264,715	24	24	0	0	71,5	68,6	9	5,1
24.05.2025	-	0,842	265,285	266,16	259,273	260,555	24	24	0	0	71,5	68,3	9	5,1
25.05.2025	-	0,864	258,012	258,719	252,156	253,285	24	24	0	0	71,5	68,2	9	5,1
26.05.2025	-	0,809	261,309	262,055	255,391	256,531	24	24	0	0	71,4	68,3	9	5,1
27.05.2025	-	0,835	263,828	264,539	257,828	258,945	24	24	0	0	71,6	68,4	9	5,1
28.05.2025	-	0,82	267,832	268,578	261,672	262,82	24	24	0	0	72	69	9	5,1
29.05.2025	-	0,724	265,371	266,219	259,352	260,539	24	24	0	0	71,5	68,8	9	5,1
30.05.2025	-	0,791	268,812	269,527	262,711	263,805	24	24	0	0	71,5	68,6	9	5,1
31.05.2025	-	0,768	265,344	265,996	259,328	260,352	24	24	0	0	71,4	68,6	9	5,1
Итого:	-	34,475	9314,53	9335,411	9105,079	9143,257	912	912	-	-	71,11	67,38	9	5,1

Общее время работы системы 912 час.

Период нормальной работы системы 912 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	502,888	29610,525	26498,447	28873,102	26085,779	3875,79	0,02
31.05.2025	537,361	38925,055	35833,859	37978,184	35229,035	4787,79	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения