

#133065#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Батальная 69, Калининград (жилье)
4342

Заводской номер счётчика 1552247	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	545,074	537,361	7.713

Подпись исполнителя



#132447#

Отчёт за период с 31.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 4342
 Порядковый номер 5021
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552247
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.06.2025	-	0,801	268,199	268,789	262,098	263,074	24	24	0	0	71,6	68,6	9	5,1
02.06.2025	-	0,774	266,848	267,574	260,727	261,824	24	24	0	0	71,9	69	9	5,1
03.06.2025	-	0,798	259,59	260,145	253,715	254,66	24	24	0	0	71,4	68,3	9	5,1
04.06.2025	-	0,255	99,75	100,133	97,516	98,012	24	24	0	0	71	68,4	9	5,1
05.06.2025	-	0,001	0	0	0	0	24	24	0	0	24,2	26,8	9	5,1
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	25,4	27,1	9	5,1
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	21,1	9	5,1
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	20,2	9	5,1
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	20	9	5,1
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,1	9	5,1
11.06.2025	-	0	0	0,105	0	0,105	24	24	0	0	24	22,3	9	5,1
12.06.2025	-	0	0	0,102	0	0,102	24	24	0	0	23,3	22,3	9	5,1
13.06.2025	-	0	0	0,09	0	0,09	24	24	0	0	22,8	21,9	9	5,1
14.06.2025	-	0	0	0,012	0	0,012	24	24	0	0	21,9	19,8	9	5,1
15.06.2025	-	0	0	0,148	0	0,148	23,99	23,99	0	0	21,4	19,4	9	5,1
16.06.2025	-	0	0	0,18	0	0,18	24	24	0	0	21,3	19,8	9	5,1
17.06.2025	-	0,471	63,027	63,281	61,816	62,309	24	24	0	0	64,4	56,9	9	5,1
18.06.2025	-	0,755	158,66	158,797	155,148	155,68	24	24	0	0	70,5	65,7	9	5,1
19.06.2025	-	0,79	150,672	151,027	147,32	148,086	24	24	0	0	70,7	65,4	9	5,1
20.06.2025	-	0,754	147,469	147,855	144,184	144,961	24	24	0	0	70,8	65,6	9	5,1
21.06.2025	-	0,79	150,703	151,105	147,359	148,168	24	24	0	0	70,6	65,3	9	5,1
22.06.2025	-	0,792	144,316	144,734	141,094	141,93	24	24	0	0	70,8	65,3	9	5,1
23.06.2025	-	0,732	150,758	151,332	147,406	148,348	24	24	0	0	70,7	65,8	9	5,1
Итого:	-	7,713	1859,992	1865,409	1818,383	1827,689	551,99	551,99	-	-	45,36	42,83	9	5,1

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 551,99 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Tm, ч
31.05.2025	537,361	38925,055	35833,859	37978,184	35229,035	4787,79	0,02
23.06.2025	545,074	40785,047	37699,27	39796,566	37056,723	5339,78	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения