#24412#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Батальная 69, Калининград (жилье)
Номер абонента	4342
Порядковый номер	5021
Тип теплосчётчика	ТЭМ-104
Заводской номер	1552247
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,728	48,301	48,301	47,352	47,719	24	24	0	0	66,3	51	9	5,1	-
25.09.2022	0,804	51,371	51,355	50,34	50,738	24	24	0	0	66,7	50,8	9	5,1	-
26.09.2022	0,775	51,242	51,246	50,23	50,621	24	24	0	0	66,4	51,1	9	5,1	-
27.09.2022	0,813	51,652	51,625	50,629	51,016	24	24	0	0	66,4	50,4	9	5,1	-
28.09.2022	0,719	48,949	48,965	47,98	48,359	24	24	0	0	66,4	51,5	9	5,1	-
29.09.2022	0,817	52,801	52,742	51,75	52,109	24	24	0	0	66,4	50,7	9	5,1	-
30.09.2022	0,756	50,492	50,512	49,508	49,906	24	24	0	0	66	50,8	9	5,1	-
01.10.2022	0,774	50,605	50,633	49,605	50,023	24	24	0	0	66,4	50,9	9	5,1	-
02.10.2022	0,856	54,809	54,75	53,723	54,102	24	24	0	0	66,3	50,4	9	5,1	-
03.10.2022	0,792	50,746	50,723	49,742	50,117	24	24	0	0	66,4	50,5	9	5,1	-
04.10.2022	0,785	50,062	50,07	49,074	49,48	24	24	0	0	66,3	50,4	9	5,1	-
Итого:	8,619	561,03	560,922	549,933	554,19	264	264	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,619													

Общее время работы системы, ч	264
Период нормальной работы системы, ч	264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	1507,725	59556,227	59749,871	58182,648	59155,449	18827,26	0
04.10.2022	1516,344	60117,258	60310,793	58732,582	59709,641	19091,26	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:35