#24970#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Батальная 71, г. Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 5023 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1553305 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 0,676 | 39 | 39,453 | 38,219 | 39,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 49,3 | 9 | 5,1 | - |
| 25.06.2023 | 0,654 | 37,141 | 37,562 | 36,383 | 37,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.06.2023 | 0,653 | 37,75 | 38,219 | 36,992 | 37,789 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 27.06.2023 | 0,669 | 38,891 | 39,328 | 38,109 | 38,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 28.06.2023 | 0,257 | 16,727 | 17,297 | 16,43 | 17,117 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 46,5 | 9 | 5,1 | - |
| 29.06.2023 | 0,07 | 5,117 | 5,531 | 5,086 | 5,523 | 24 | 24 | 0 | 0 | 36,2 | 22,4 | 9 | 5,1 | - |
| 30.06.2023 | 0,034 | 2,68 | 3,438 | 2,672 | 3,43 | 24 | 24 | 0 | 0 | 35,8 | 23 | 9 | 5,1 | - |
| 01.07.2023 | 0 | 0 | 0,031 | 0 | 0,039 | 24 | 24 | 0 | 0 | 27 | 22,5 | 9 | 5,1 | - |
| 02.07.2023 | 0 | 0,008 | 0,031 | 0 | 0,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 25,8 | 21 | 9 | 5,1 | - |
| 03.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 23,2 | 21,5 | 9 | 5,1 | - |
| 04.07.2023 | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | 24 | 24 | 0 | 0 | 22,6 | 20,4 | 9 | 5,1 | - |
| 05.07.2023 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 22,1 | 20,2 | 9 | 5,1 | - |
| 06.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,7 | 20,2 | 9 | 5,1 | - |
| 07.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,3 | 20,1 | 9 | 5,1 | - |
| 08.07.2023 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21,1 | 20,1 | 9 | 5,1 | - |
| 09.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 21,2 | 20,2 | 9 | 5,1 | - |
| 10.07.2023 | 0,198 | 14,828 | 15,008 | 14,648 | 14,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 49,5 | 36,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.07.2023 | 0,724 | 41,719 | 42,18 | 40,891 | 41,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 48,9 | 9 | 5,1 | - |
| 12.07.2023 | 0,666 | 39,797 | 40,305 | 39,008 | 39,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 49,6 | 9 | 5,1 | - |
| 13.07.2023 | 0,632 | 39,227 | 39,766 | 38,445 | 39,297 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.07.2023 | 0,656 | 38,578 | 39,102 | 37,805 | 38,648 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 15.07.2023 | 0,657 | 38,438 | 38,898 | 37,672 | 38,461 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 16.07.2023 | 0,631 | 37,562 | 37,812 | 36,805 | 37,375 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 17.07.2023 | 0,644 | 38 | 38,406 | 37,25 | 37,969 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 18.07.2023 | 0,643 | 38,961 | 39,367 | 38,18 | 38,914 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 19.07.2023 | 0,625 | 39,352 | 39,781 | 38,578 | 39,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.07.2023 | 0,672 | 39,727 | 40,078 | 38,93 | 39,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 21.07.2023 | 0,667 | 39,828 | 40,188 | 39,031 | 39,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 22.07.2023 | 0,678 | 39,305 | 39,656 | 38,523 | 39,203 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,3 | 9 | 5,1 | - |
| 23.07.2023 | 0,69 | 39,859 | 40,211 | 39,055 | 39,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 11,796 | 702,495 | 711,68 | 688,712 | 703,712 | 719 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 11,796 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 719 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2023 | 2100,88 | 86834,727 | 86583,438 | 84857,812 | 85698,695 | 27595,84 | 0 |
| 23.07.2023 | 2112,675 | 87537,219 | 87295,117 | 85546,523 | 86402,406 | 28314,83 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 9:12:30