

#24956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальная 71, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5023
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1553305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,677 | 40,648 | 40,824 | 39,863 | 40,371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 48,8 | 9 | 5,1 | - |
| 25.07.2022 | 0,603 | 37,648 | 37,871 | 36,918 | 37,441 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 26.07.2022 | 0,614 | 37,879 | 38,105 | 37,137 | 37,676 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,3 | 9 | 5,1 | - |
| 27.07.2022 | 0,618 | 39,719 | 39,926 | 38,953 | 39,465 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 28.07.2022 | 0,616 | 40,312 | 40,531 | 39,539 | 40,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 29.07.2022 | 0,645 | 40,609 | 40,801 | 39,816 | 40,336 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 49,6 | 9 | 5,1 | - |
| 30.07.2022 | 0,634 | 39,609 | 39,801 | 38,84 | 39,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 31.07.2022 | 0,629 | 39,938 | 40,129 | 39,164 | 39,668 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.08.2022 | 0,649 | 40,168 | 40,352 | 39,383 | 39,891 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 49,5 | 9 | 5,1 | - |
| 02.08.2022 | 0,624 | 39,16 | 39,371 | 38,398 | 38,922 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 49,6 | 9 | 5,1 | - |
| 03.08.2022 | 0,654 | 40,512 | 40,691 | 39,727 | 40,23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,4 | 9 | 5,1 | - |
| 04.08.2022 | 0,604 | 38,246 | 38,457 | 37,5 | 38,012 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 05.08.2022 | 0,599 | 38,223 | 38,438 | 37,48 | 37,996 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 06.08.2022 | 0,61 | 39,461 | 39,672 | 38,695 | 39,211 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 49,9 | 9 | 5,1 | - |
| 07.08.2022 | 0,625 | 40,629 | 40,836 | 39,848 | 40,363 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 49,9 | 9 | 5,1 | - |
| 08.08.2022 | 0,6 | 39,922 | 40,141 | 39,152 | 39,672 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,4 | 50,1 | 9 | 5,1 | - |
| 09.08.2022 | 0,633 | 40 | 40,199 | 39,215 | 39,734 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 10.08.2022 | 0,59 | 38,324 | 38,555 | 37,578 | 38,105 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 50,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.08.2022 | 0,605 | 37,871 | 38,09 | 37,133 | 37,652 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 49,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.08.2022 | 0,582 | 37,082 | 37,332 | 36,355 | 36,895 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 50,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.08.2022 | 0,604 | 37,797 | 38,031 | 37,055 | 37,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,9 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 14.08.2022 | 0,592 | 37,816 | 38,055 | 37,082 | 37,609 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 15.08.2022 | 0,579 | 37,195 | 37,438 | 36,473 | 37,004 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50 | 9 | 5,1 | - |
| 16.08.2022 | 0,551 | 35,648 | 35,93 | 34,953 | 35,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 17.08.2022 | 0,596 | 37,133 | 37,375 | 36,406 | 36,949 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 49,7 | 9 | 5,1 | - |
| 18.08.2022 | 0,557 | 36,293 | 36,559 | 35,586 | 36,129 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.08.2022 | 0,537 | 36,027 | 36,301 | 35,328 | 35,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 50,5 | 9 | 5,1 | - |
| 20.08.2022 | 0,525 | 35,812 | 36,117 | 35,121 | 35,688 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 50,6 | 9 | 5,1 | - |
| 21.08.2022 | 0,529 | 36,016 | 36,305 | 35,32 | 35,875 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 50,6 | 9 | 5,1 | - |
| 22.08.2022 | 0,552 | 37,027 | 37,309 | 36,312 | 36,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 50,4 | 9 | 5,1 | - |
| 23.08.2022 | 0,564 | 36,676 | 36,941 | 35,961 | 36,508 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 50,2 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 18,597 | 1189,4 | 1196,483 | 1166,291 | 1182,644 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,597 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.07.2022 | 1445,924 | 59839,387 | 59642,219 | 58476,578 | 59032,375 | 19580,54 | 0 |
| 23.08.2022 | 1464,52 | 61028,789 | 60838,699 | 59642,871 | 60215,02 | 20324,52 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 8:13:09