#24966#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Батальная 71, г. Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 5023 |
| Тип теплосчётчика | ТЭМ-104 |
| Заводской номер | 1553305 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | 2,796 | 113,887 | 113,531 | 111,375 | 112,453 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 25.11.2021 | 2,768 | 112,395 | 111,941 | 109,918 | 110,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 45,2 | 9 | 5,1 | - |
| 26.11.2021 | 2,805 | 112,602 | 112,266 | 110,094 | 111,195 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 27.11.2021 | 2,921 | 110,711 | 110,207 | 108,121 | 109,137 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 28.11.2021 | 2,928 | 108,742 | 108,223 | 106,195 | 107,199 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 45,2 | 9 | 5,1 | - |
| 29.11.2021 | 3,138 | 118,711 | 118,203 | 115,836 | 116,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 47,2 | 9 | 5,1 | - |
| 30.11.2021 | 3,227 | 130,539 | 130,258 | 127,441 | 128,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 48,1 | 9 | 5,1 | - |
| 01.12.2021 | 3,242 | 117,332 | 116,727 | 114,41 | 115,527 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,3 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 02.12.2021 | 3,068 | 120,926 | 120,602 | 118,117 | 119,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 46,5 | 9 | 5,1 | - |
| 03.12.2021 | 3,332 | 127,395 | 126,977 | 124,27 | 125,621 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 47,9 | 9 | 5,1 | - |
| 04.12.2021 | 3,279 | 118,238 | 117,668 | 115,285 | 116,461 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 47 | 9 | 5,1 | - |
| 05.12.2021 | 3,345 | 116,422 | 115,75 | 113,508 | 114,613 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 46,1 | 9 | 5,1 | - |
| 06.12.2021 | 3,757 | 130,125 | 129,309 | 126,461 | 127,738 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 51 | 9 | 5,1 | - |
| 07.12.2021 | 4,158 | 140,965 | 139,988 | 136,645 | 138,074 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,6 | 54,3 | 9 | 5,1 | - |
| 08.12.2021 | 4,225 | 135,887 | 134,711 | 131,605 | 132,895 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,9 | 53,9 | 9 | 5,1 | - |
| 09.12.2021 | 3,94 | 132,145 | 131,184 | 128,215 | 129,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,1 | 52,5 | 9 | 5,1 | - |
| 10.12.2021 | 3,384 | 115,918 | 115,16 | 112,906 | 113,973 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 47,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.12.2021 | 3,418 | 113,652 | 112,828 | 110,738 | 111,73 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 45,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.12.2021 | 3,561 | 121,07 | 120,297 | 117,898 | 119,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 47,3 | 9 | 5,1 | - |
| 13.12.2021 | 3,383 | 113,715 | 112,914 | 110,781 | 111,797 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 76,7 | 46,3 | 9 | 5,1 | - |
| 14.12.2021 | 3,08 | 111,75 | 111,203 | 109,078 | 110,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 45,4 | 9 | 5,1 | - |
| 15.12.2021 | 2,968 | 116,793 | 116,484 | 114,18 | 115,395 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 16.12.2021 | 2,947 | 118,883 | 118,621 | 116,27 | 117,512 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 45 | 9 | 5,1 | - |
| 17.12.2021 | 2,933 | 116,461 | 116,156 | 113,883 | 115,074 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 44,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.12.2021 | 2,931 | 117,164 | 116,91 | 114,578 | 115,824 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 44,9 | 9 | 5,1 | - |
| 19.12.2021 | 3,018 | 123,52 | 123,293 | 120,777 | 122,102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 45,7 | 9 | 5,1 | - |
| 20.12.2021 | 3,294 | 121,16 | 120,613 | 118,133 | 119,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| 21.12.2021 | 3,739 | 130,957 | 130,199 | 127,332 | 128,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 50,6 | 9 | 5,1 | - |
| 22.12.2021 | 3,808 | 132,262 | 131,473 | 128,488 | 129,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 51,6 | 9 | 5,1 | - |
| 23.12.2021 | 3,562 | 114,797 | 113,844 | 111,648 | 112,641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 47,6 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 98,955 | 3615,124 | 3597,54 | 3524,186 | 3559,603 | 719,99 | 719,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 98,955 | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 720 |
| Период нормальной работы системы, ч | 719,99 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2021 | 925,085 | 39155,449 | 39015,254 | 38273,109 | 38614,008 | 13772,73 | 0 |
| 23.12.2021 | 1024,042 | 42770,57 | 42612,793 | 41797,297 | 42173,609 | 14492,7 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 7:48:26