

#26152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
 Адрес потребителя Согласия 33, г.Калининград
 Номер абонента 3370
 Порядковый номер 3223
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1245922
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab, ч | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 5,058 | 232,487 | 230,946 | 0 | 227,146 | 228,282 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 49,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 4,713 | 241,686 | 240,585 | 0 | 236,375 | 237,742 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 5,54 | 284,469 | 283,505 | 0 | 278,21 | 280,146 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 5,959 | 304,97 | 304,746 | 0 | 298,152 | 301,055 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 51 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 6,571 | 329,26 | 330,051 | 0 | 321,702 | 325,961 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3 |
| 01.03.2021 | 6,448 | 308,614 | 310,517 | 0 | 301,33 | 306,648 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 51,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 6,163 | 298,22 | 298,963 | 0 | 291,313 | 295,312 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 51,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 6,436 | 274,953 | 273,406 | 0 | 268,168 | 270,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 51 | 0 | 9 | 5,1 | 0,1 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 6,537 | 290,284 | 288,346 | 0 | 283,2 | 284,799 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 51,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 6,884 | 291,008 | 289,038 | 0 | 283,458 | 285,291 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 52,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 6,869 | 288,084 | 285,898 | 0 | 280,703 | 282,293 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 52,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 7,013 | 315,671 | 313,868 | 0 | 307,894 | 309,903 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 52,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 7,308 | 319,087 | 317,788 | 0 | 310,901 | 313,622 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 53,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 0 |
| 09.03.2021 | 6,875 | 265,486 | 264,846 | 0 | 258,273 | 261,455 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 52,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 6,812 | 267,902 | 267,184 | 0 | 260,762 | 263,801 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 52,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 7,267 | 310,516 | 310,654 | 0 | 302,387 | 306,535 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 53,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 5,933 | 282,523 | 283,442 | 0 | 275,955 | 280,008 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 51 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 6,075 | 343,408 | 346,254 | 0 | 335,9 | 341,891 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 6,348 | 366,496 | 369,602 | 0 | 358,611 | 364,982 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 51,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 5,793 | 329,242 | 332,602 | 0 | 322,15 | 328,482 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 51,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 5,573 | 311,939 | 315,229 | 0 | 305,215 | 311,365 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 51,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 6,09 | 329,764 | 333,264 | 0 | 322,488 | 329,135 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 51,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 6,338 | 333,789 | 337,131 | 0 | 326,256 | 332,898 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 52 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1 |
| 19.03.2021 | 6,982 | 346,275 | 349,898 | 0 | 337,932 | 345,277 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 53,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 7,254 | 338,598 | 341,809 | 0 | 330,082 | 337,217 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 53,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 6,847 | 324,713 | 327,551 | 0 | 316,91 | 323,387 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 52,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 5,949 | 246,842 | 247,59 | 0 | 240,721 | 244,656 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 5,367 | 252,994 | 254,109 | 0 | 247,166 | 251,1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 50,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 177,002 | 8429,28 | 8448,822 | 0 | 8229,36 | 8343,345 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 177,002 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2021 | 330,762 | 13478,352 | 13418,815 | 0 | 13090,112 | 13220,468 | 0 | 992,88 | 0 |
| 23.03.2021 | 507,767 | 21907,635 | 21867,635 | 0 | 21319,473 | 21563,812 | 0 | 1664,88 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.03.2021 7:26:19