

#130159#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 20-24, Калининград
63

Заводской номер счётчика 1551941	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1729,266	1701,024	28.242

с 23.04.25

29. 04672

Подпись исполнителя



#130158#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 63
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551941
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.05.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,838	-327680	50,523	0	49,922	24	24	0	0	67,6	50,6	6	4,1
25.04.2025	-	0,79	-2621568	45,242	0	44,727	24	24	0	0	67,2	49,3	6	4,1
26.04.2025	-	0,797	-2228352	43,375	0	42,898	24	24	0	0	66,9	48	6	4,1
27.04.2025	-	0,819	3669984	42,156	0	41,719	24	24	0	0	67,4	47,5	6	4,1
28.04.2025	-	0,782	-1441664	43,93	0	43,43	24	24	0	0	67,2	49	6	4,1
29.04.2025	-	0,851	8192224	49,43	0	48,82	24	24	0	0	68,5	51,1	6	4,1
30.04.2025	-	1,062	11731520	81,523	0	80,289	24	24	0	0	70,3	57,1	6	4,1
01.05.2025	-	1,083	-3539200	70,102	0	69,133	24	24	0	0	69,7	54,4	6	4,1
02.05.2025	-	1,035	2359328	67,031	0	66,094	24	24	0	0	70,1	54,8	6	4,1
03.05.2025	-	0,968	-16253024	68,938	0	68,008	24	24	0	0	67,6	53,7	6	4,1
04.05.2025	-	0,987	15531872	56,062	0	55,344	24	24	0	0	70	52,2	6	4,1
05.05.2025	-	0,726	-3801120	41,719	0	41,195	24	24	0	0	69,4	51,9	6	4,1
06.05.2025	-	0,934	2687008	52,695	0	52,031	24	24	0	0	69,8	52	6	4,1
07.05.2025	-	0,896	-10027072	52,547	0	51,891	24	24	0	0	68,3	51,6	6	4,1
08.05.2025	-	0,978	11796576	55,922	0	55,203	24	24	0	0	70,1	52,4	6	4,1
09.05.2025	-	0,972	1114112	54,789	0	54,078	24	24	0	0	70,2	52,5	6	4,1
10.05.2025	-	0,972	-524288	55,297	0	54,586	24	24	0	0	70,2	52,6	6	4,1
11.05.2025	-	0,984	-1114080	57,125	0	56,383	24	24	0	0	70	52,8	6	4,1
12.05.2025	-	0,966	327616	54,492	0	53,797	24	24	0	0	70	52,3	6	4,1
13.05.2025	-	0,943	1376288	53,445	0	52,758	24	24	0	0	70,2	52,6	6	4,1
14.05.2025	-	0,522	-19595392	32,641	0	32,234	24	24	0	0	67,3	51,1	6	4,1
15.05.2025	-	0,964	14942336	57,75	0	57,016	24	24	0	0	69,5	52,4	6	4,1
16.05.2025	-	0,415	-30736704	26,898	0	26,586	24	24	0	0	64,8	49,4	6	4,1
17.05.2025	-	1,043	33947968	60,414	0	59,633	24	24	0	0	70	52,3	6	4,1
18.05.2025	-	1,045	1114112	59,961	0	59,195	24	24	0	0	70,2	52,5	6	4,1
19.05.2025	-	1,192	5571520	138,844	0	136,367	24	24	0	0	71	62,2	6	4,1
20.05.2025	-	1,185	1310880	161,711	0	158,703	24	24	0	0	71,2	63,7	6	4,1
21.05.2025	-	1,148	-1179616	165,547	0	162,453	24	24	0	0	71,1	63,9	6	4,1
22.05.2025	-	1,158	-327712	165,57	0	162,477	24	24	0	0	71	63,8	6	4,1
23.05.2025	-	1,189	-465363973,125	170,828	77217,523	167,664	24	24	0	0	70,8	63,7	6	4,1
Итого:	-	28,244	-443408101,125	2136,507	77217,523	2104,634	720	720	-	-	69,25	53,78	6	4,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тн} , ч
23.04.2025	1701,024	443487168	77062,289	0	76166,281	13254,64	0
23.05.2025	1729,266	79066,875	79198,797	77217,523	78270,914	13974,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения