

#133044#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 20-24, Калининград
63

Заводской номер счётчика 1551941	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1758,098	1729,266	28.832

Подпись исполнителя _____



#133043#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 63
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551941
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.05.2025	-	1,151	175,406	177,516	0	171,438	174,148	0	24	24	0	0	71,1	64,4	0	6	4,1	0,1
25.05.2025	-	1,191	170,352	172,398	0	166,469	169,133	0	24	24	0	0	71,4	64,3	0	6	4,1	0,1
26.05.2025	-	1,06	99,258	98,109	0	97,031	96,469	0	24	24	0	0	70,9	60,1	0	6	4,1	0,1
27.05.2025	-	1,057	105,148	104,383	0	102,766	102,602	0	24	24	0	0	71	60,8	0	6	4,1	0,1
28.05.2025	-	1,121	183,547	185,633	0	179,383	182,039	0	24	24	0	0	71,2	65	0	6	4,1	0,1
29.05.2025	-	1,066	180,43	182,516	0	176,336	178,969	0	24	24	0	0	71,3	65,3	0	6	4,1	0,1
30.05.2025	-	1,009	141,406	142,891	0	138,195	140,203	0	24	24	0	0	71,3	64	0	6	4,1	0,1
31.05.2025	-	0,836	53,852	52,742	0	52,648	52,008	0	24	24	0	0	70,4	54,5	0	6	4,1	0,1
01.06.2025	-	0,87	53,891	52,898	0	52,688	52,18	0	24	24	0	0	70,6	54,1	0	6	4,1	0,1
02.06.2025	-	0,82	51,797	50,93	0	50,648	50,227	0	24	24	0	0	70,3	54,2	0	6	4,1	0,1
03.06.2025	-	0,827	51,383	50,602	0	50,25	49,914	0	24	24	0	0	70,4	54	0	6	4,1	0,1
04.06.2025	-	0,848	52,617	51,586	0	51,445	50,883	0	24	24	0	0	70,4	54	0	6	4,1	0,1
05.06.2025	-	0,822	52,078	51,094	0	50,922	50,398	0	24	24	0	0	70,3	54,2	0	6	4,1	0,1
06.06.2025	-	0,786	50,602	49,703	0	49,484	49,016	0	24	24	0	0	70,2	54,3	0	6	4,1	0,1
07.06.2025	-	0,848	53,617	52,555	0	52,43	51,836	0	24	24	0	0	70,4	54,3	0	6	4,1	0,1
08.06.2025	-	0,871	57,648	56,484	0	56,367	55,695	0	24	24	0	0	70,2	54,8	0	6	4,1	0,1
09.06.2025	-	0,84	54,039	52,953	0	52,852	52,219	0	24	24	0	0	70,2	54,3	0	6	4,1	0,1
10.06.2025	-	0,851	58,68	57,336	0	57,391	56,531	0	24	24	0	0	70	55,2	0	6	4,1	0,1
11.06.2025	-	0,963	80,32	78,109	0	78,531	76,875	0	24	24	0	0	70,6	58,4	0	6	4,1	0,1
12.06.2025	-	0,973	80,789	78,594	0	78,977	77,344	0	24	24	0	0	70,7	58,4	0	6	4,1	0,1
13.06.2025	-	0,939	80,727	78,586	0	78,922	77,328	0	24	24	0	0	70,7	58,9	0	6	4,1	0,1
14.06.2025	-	0,946	82,891	80,898	0	81,047	79,609	0	24	24	0	0	70,3	58,6	0	6	4,1	0,1
15.06.2025	-	0,959	83,898	82,062	0	82,031	80,734	0	24	24	0	0	70,7	59,1	0	6	4,1	0
16.06.2025	-	0,834	69,984	69,109	0	68,414	68,016	0	24	24	0	0	70,5	58,4	0	6	4,1	0
17.06.2025	-	0,749	49,453	50,016	0	48,367	49,312	0	24	24	0	0	70,3	54,8	0	6	4,1	0
18.06.2025	-	0,553	77,719	79,055	0	76,047	77,656	0	24	24	0	0	69,1	61,9	0	6	4,1	0
19.06.2025	-	0,995	161,492	164,531	0	157,914	161,445	0	24	24	0	0	70,2	64	0	6	4,1	0
20.06.2025	-	1,025	179,062	181,961	0	174,969	178,375	0	24	24	0	0	71,6	65,7	0	6	4,1	0
21.06.2025	-	1,01	150,109	152,602	0	146,711	149,719	0	24	24	0	0	71,2	64,3	0	6	4,1	0
22.06.2025	-	0,998	146,953	149,062	0	143,617	146,242	0	24	24	0	0	71,2	64,3	0	6	4,1	0
23.06.2025	-	1,017	179,195	181,531	0	175,133	177,977	0	24	24	0	0	71,3	65,5	0	6	4,1	0
Итого:	-	28,835	3068,343	3068,445	0	2999,423	3015,102	0	744	744	-	-	70,65	59,16	0	6	4,1	0,07

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	1729,266	79066,875	79198,797	0	77217,523	78270,914	0	13974,63	0
23.06.2025	1758,098	82135,219	82267,242	0	80216,945	81286,016	0	14718,61	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения