

**Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Июнь 2024 на ЦО**

(с 24.06.2024 по 23.07.2024)

Потребитель: ЖСК Шторм **Абонент:** _____
Адрес потребителя: Баграмяна,20-24 **Телефон:** _____
Ответственное лицо: _____

Прибор: ТЭМ-104 **Сер.номер:** 1551941 **Расход 1:** 0.000 .. 160.000 м3/ч **ДУ 80 мм**
Модель: ТЭМ-104 **Версия ПО:** **Расход 2:** 0.000 .. 160.000 м3/ч **ДУ 80 мм**

R-Подача Q=M1(h1 - h2) Тхв.дог.=3.0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	V1-V2		T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
				Подмес	Утечка			Подмес	Утечка					
24.06.2024	0.8227	55.0859	54.9558	0	0.1301	56.2787	55.7056	0	0.5731	68.61	53.72	6.12	4.08	24.00
25.06.2024	0.8645	61.4944	61.5136	0.0192	0	62.7997	62.3565	0	0.4431	67.86	53.84	6.12	4.08	24.00
26.06.2024	0.1810	26.6689	26.5355	0	0.1334	27.0677	26.8465	0	0.2211	56.34	49.69	6.12	4.08	24.00
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.35	27.85	6.12	4.08	24.00
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.94	22.42	6.12	4.08	24.00
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.55	22.10	6.12	4.08	24.00
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.23	23.63	6.12	4.08	24.00
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.48	22.86	6.12	4.08	24.00
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.02	21.22	6.12	4.08	24.00
03.07.2024	0	0.0109	0.0086	0	0.0022	0.0109	0.0087	0	0.0022	21.58	21.50	6.12	4.08	24.00
04.07.2024	0	0.0125	0.0119	0	0	0.0126	0.0119	0	0	21.55	20.97	6.12	4.08	24.00
05.07.2024	0.3812	52.5966	53.8726	1.2760	0	53.2081	54.3064	1.0982	0	47.36	40.25	6.12	4.08	24.00
06.07.2024	0.7587	53.9355	55.5916	1.6560	0	55.0603	56.3357	1.2754	0	67.23	53.21	6.12	4.08	24.00
07.07.2024	0.7244	46.9995	48.8153	1.8158	0	48.0146	49.4675	1.4528	0	68.52	53.15	6.12	4.08	24.00
08.07.2024	0.7671	52.9096	54.8022	1.8926	0	54.0366	55.5456	1.5090	0	68.02	53.56	6.12	4.08	24.00
09.07.2024	0.2323	18.1040	19.0196	0.9156	0	18.4845	19.2888	0.8043	0	67.52	54.74	6.12	4.08	24.00
10.07.2024	0.8003	56.9943	58.7474	1.7531	0	58.2007	59.5511	1.3504	0	67.75	53.75	6.12	4.08	24.00
11.07.2024	0.7085	50.2951	52.2084	1.9133	0	51.3656	52.9267	1.5611	0	67.99	53.95	6.12	4.08	24.00
12.07.2024	0.6877	51.3200	53.3286	2.0086	0	52.4028	54.0719	1.6691	0	67.66	54.30	6.12	4.08	24.00
13.07.2024	0.7038	50.3243	52.1304	1.8061	0	51.3993	52.8538	1.4545	0	68.13	54.19	6.12	4.08	24.00
14.07.2024	0.7219	51.3757	53.3142	1.9385	0	52.4739	54.0527	1.5788	0	68.14	54.13	6.12	4.08	24.00
15.07.2024	0.7039	50.3322	52.1331	1.8008	0	51.4084	52.8576	1.4491	0	68.16	54.22	6.12	4.08	24.00
16.07.2024	0.6683	48.3593	50.5377	2.1784	0	49.3834	51.2350	1.8516	0	67.80	54.03	6.12	4.08	24.00
17.07.2024	0.6696	41.0242	42.4066	1.3824	0	41.9398	42.9799	1.0402	0	69.74	53.46	6.12	4.08	24.00
18.07.2024	0.6435	39.2559	40.2298	0.9739	0	40.1384	40.7775	0.6391	0	70.01	53.66	6.12	4.08	24.00
19.07.2024	0.6758	41.4812	42.3130	0.8318	0	42.4103	42.8883	0.4780	0	69.87	53.63	6.12	4.08	24.00
20.07.2024	0.6670	41.1193	41.7711	0.6519	0	42.0461	42.3453	0.2991	0	70.10	53.93	6.12	4.08	24.00
21.07.2024	0.6795	44.3452	45.1812	0.8359	0	45.3247	45.8051	0.4804	0	69.34	54.06	6.12	4.08	24.00
22.07.2024	0.6408	46.5318	48.5133	1.9816	0	47.5267	49.1924	1.6656	0	68.15	54.42	6.12	4.08	24.00
23.07.2024	0.6498	46.0844	48.0568	1.9724	0	47.0805	48.7311	1.6506	0	68.55	54.49	6.12	4.08	24.00
Итого:	14.3524	1026.6610	1055.9983	29.6039	0.2658	1048.0740	1070.1416	23.3075	1.2395	55.18	45.03	6.12	4.08	720.00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Q [Гкал] 14.3524 = 14.3524 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	V1 [куб.м.]	V2 [куб.м.]	Тнар [час]
24.06.2024	845.2038	34308.1141	34899.9148	35148.1444	35290.6928	5959.12
23.07.2024	859.5562	35334.7749	35955.9131	36196.2187	36360.8344	6679.11
Итого:	14.3524	1026.6610	1055.9983	1048.0740	1070.1416	720.00

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекция часов
- (#) электропитание
- (E) функц.отказ



23.07.2024 Подпись _____

