

#26281#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 20-24, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4775
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551941
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,709	33,461	33,633	32,742	33,281	24	24	0	0	69,3	47,7	6	4,1	-
25.07.2021	0,718	33,039	33,219	32,32	32,867	24	24	0	0	69,5	47,3	6	4,1	-
26.07.2021	0,698	32,492	32,633	31,781	32,273	24	24	0	0	70	48	6	4,1	-
27.07.2021	0,685	31,164	31,18	30,477	30,859	24	24	0	0	70	47,6	6	4,1	-
28.07.2021	0,691	32,562	32,711	31,852	32,352	24	24	0	0	69,7	48	6	4,1	-
29.07.2021	0,664	33,164	33,359	32,453	32,984	24	24	0	0	69,5	49,1	6	4,1	-
30.07.2021	0,699	33,758	33,953	33,016	33,578	24	24	0	0	69,5	48,4	6	4,1	-
31.07.2021	0,648	31,625	31,75	30,938	31,398	22,26	22,26	0	0	69,6	48,7	6	4,1	-
01.08.2021	0,756	36,266	36,586	35,484	36,188	24	24	0	0	69,3	48	6	4,1	-
02.08.2021	0,756	35,594	35,867	34,82	35,484	24	24	0	0	69,4	47,7	6	4,1	-
03.08.2021	0,727	35,094	35,445	34,336	35,055	24	24	0	0	69,5	48,4	6	4,1	-
04.08.2021	0,74	33,914	34,258	33,172	33,891	24	24	0	0	70,1	47,9	6	4,1	-
05.08.2021	0,71	34,82	35,258	34,055	34,867	24	24	0	0	69,6	48,7	6	4,1	-
06.08.2021	0,779	36,297	36,844	35,516	36,461	24	24	0	0	69,4	47,5	6	4,1	-
07.08.2021	0,728	34,859	35,312	34,102	34,922	24	24	0	0	69,6	48,3	6	4,1	-
08.08.2021	0,782	35,422	35,867	34,641	35,492	24	24	0	0	70	47,5	6	4,1	-
09.08.2021	0,766	35,836	36,383	35,055	35,992	24	24	0	0	69,6	47,8	6	4,1	-
10.08.2021	0,769	35,297	35,789	34,531	35,406	24	24	0	0	69,7	47,5	6	4,1	-
11.08.2021	0,761	35,297	35,789	34,523	35,406	24	24	0	0	69,8	47,8	6	4,1	-
12.08.2021	0,756	35,195	35,688	34,43	35,305	24	24	0	0	69,8	47,9	6	4,1	-
13.08.2021	0,771	36,469	37,008	35,672	36,609	24	24	0	0	69,5	48	6	4,1	-
14.08.2021	0,75	35,727	36,32	34,953	35,93	24	24	0	0	69,5	48,1	6	4,1	-
15.08.2021	0,853	36,461	37,039	35,656	36,664	24	24	0	0	70	46,1	6	4,1	-
16.08.2021	0,811	36,102	36,656	35,312	36,281	24	24	0	0	70	47	6	4,1	-
17.08.2021	0,799	37,828	38,547	37,008	38,133	24	24	0	0	69,5	48	6	4,1	-
18.08.2021	0,801	38,406	39,203	37,57	38,766	24	24	0	0	69,7	48,4	6	4,1	-
19.08.2021	0,825	39,07	39,891	38,211	39,453	24	24	0	0	70	48,4	6	4,1	-
20.08.2021	0,867	40,117	40,93	39,234	40,492	24	24	0	0	70	48	6	4,1	-
21.08.2021	0,847	40,273	41,039	39,391	40,586	24	24	0	0	69,9	48,4	6	4,1	-
22.08.2021	0,841	39,945	40,688	39,062	40,234	24	24	0	0	70,1	48,6	6	4,1	-
23.08.2021	0,85	39,758	40,523	38,883	40,078	24	24	0	0	70	48,2	6	4,1	-
Итого:	23,557	1105,312	1119,368	1081,196	1107,287	742,26	742,26	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,557													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,26

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2021	2023,746	75852,828	77089,68	74034,328	76324,984	14887,13	1,81
23.08.2021	2047,304	76958,141	78209,047	75115,523	77432,273	15629,39	1,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:34:19