

#95466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Шторм, ЖСК, УК
Адрес потребителя Баграмяна 20-24, Калининград
Номер абонента 63
Порядковый номер 4775
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1551941
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,727	56,555	56,121	55,348	55,312	24	24	0	0	68,8	55,7	6	4,1	-
25.08.2024	0,714	56,949	56,473	55,754	55,66	24	24	0	0	68,3	55,6	6	4,1	-
26.08.2024	0,705	57,391	56,887	56,184	56,062	24	24	0	0	68,4	55,8	6	4,1	-
27.08.2024	0,711	55,656	55,125	54,469	54,324	24	24	0	0	68,9	55,9	6	4,1	-
28.08.2024	0,79	60,461	59,898	59,168	59,039	24	24	0	0	68,9	55,6	6	4,1	-
29.08.2024	0,728	57,316	56,859	56,102	56,035	24	24	0	0	68,7	55,8	6	4,1	-
30.08.2024	0,675	51,93	51,594	50,812	50,848	24	24	0	0	69,1	55,9	6	4,1	-
31.08.2024	0,68	53,516	53,152	52,363	52,371	24	24	0	0	69,2	56,2	6	4,1	-
01.09.2024	0,745	60,727	60,398	59,434	59,508	24	24	0	0	68,8	56,4	6	4,1	-
02.09.2024	0,716	60,699	60,016	59,438	59,141	24	24	0	0	67,9	55,9	6	4,1	-
03.09.2024	0,719	57,66	57,191	56,438	56,363	24	24	0	0	68,6	55,9	6	4,1	-
04.09.2024	0,647	50,105	49,855	49,023	49,125	24	24	0	0	69,2	56,1	6	4,1	-
05.09.2024	0,719	62,367	61,875	61,059	60,957	24	24	0	0	68,3	56,6	6	4,1	-
06.09.2024	0,658	54,754	54,168	53,598	53,371	24	24	0	0	68,4	56,2	6	4,1	-
07.09.2024	0,659	52,203	51,75	51,086	50,992	24	24	0	0	69	56,1	6	4,1	-
08.09.2024	0,727	58,934	58,223	57,691	57,379	24	24	0	0	68,4	55,9	6	4,1	-
09.09.2024	0,71	58,258	57,531	57,031	56,699	24	24	0	0	68,2	55,8	6	4,1	-
10.09.2024	0,701	57,043	56,613	55,832	55,781	24	24	0	0	68,7	56,2	6	4,1	-
11.09.2024	0,747	60,828	60,133	59,539	59,254	24	24	0	0	68,6	56,1	6	4,1	-
12.09.2024	0,647	54,32	53,816	53,191	53,035	24	24	0	0	68	55,9	6	4,1	-
13.09.2024	0,695	54,605	53,707	53,445	52,93	24	24	0	0	68,7	55,8	6	4,1	-
14.09.2024	0,786	61,336	58,477	60,035	57,637	24	24	0	0	68,6	55,6	6	4,1	-
15.09.2024	0,815	61,816	61,062	60,504	60,195	24	24	0	0	68,6	55,2	6	4,1	-
16.09.2024	0,76	59,477	58,711	58,219	57,867	24	24	0	0	68,5	55,5	6	4,1	-
17.09.2024	0,767	57,961	57,328	56,719	56,508	24	24	0	0	69	55,5	6	4,1	-
18.09.2024	0,735	55,746	55,328	54,555	54,531	24	24	0	0	69	55,6	6	4,1	-
19.09.2024	0,745	57,773	57,152	56,543	56,332	24	24	0	0	68,8	55,7	6	4,1	-
20.09.2024	0,725	56,586	56,105	55,375	55,293	24	24	0	0	68,9	55,8	6	4,1	-
21.09.2024	0,792	62,188	61,438	60,875	60,559	24	24	0	0	68,5	55,5	6	4,1	-
22.09.2024	0,838	65	64,266	63,621	63,34	24	24	0	0	68,7	55,6	6	4,1	-
23.09.2024	0,787	58,82	58,223	57,562	57,398	24	24	0	0	68,9	55,3	6	4,1	-
Итого:	22,57	1788,98	1769,475	1751,013	1743,846	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,57													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	880,836	37813,496	37973,406	36918,043	37545,836	7423,1	0
23.09.2024	903,408	39602,477	39742,883	38669,055	39289,684	8167,09	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:24:33