

#148849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Шторм, ЖСК, УК
Баграмяна 20-24, Калининград
63
4775
ТЭМ-104
1551941
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,759	50,469	49,328	0	49,359	48,641	0	24	24	0	0	69,8	54,5	0	6	4,1	0	-
25.08.2025	0,782	57,25	55,742	0	56,055	54,977	0	24	24	0	0	68,1	54,2	0	6	4,1	0	-
26.08.2025	0,73	47,734	46,664	0	46,688	46,031	0	24	24	0	0	70	54,4	0	6	4,1	0	-
27.08.2025	0,783	52,508	51,172	0	51,359	50,461	0	24	24	0	0	69,6	54,4	0	6	4,1	0	-
28.08.2025	0,736	50,109	48,867	0	49,031	48,188	0	24	24	0	0	69,4	54,4	0	6	4,1	0	-
29.08.2025	0,74	49,57	48,359	0	48,477	47,695	0	24	24	0	0	69,8	54,5	0	6	4,1	0	-
30.08.2025	0,736	48,633	47,492	0	47,578	46,836	0	24	24	0	0	69,9	54,5	0	6	4,1	0,1	-
31.08.2025	0,76	51,438	50,203	0	50,305	49,492	0	24	24	0	0	70	55	0	6	4,1	0	-
01.09.2025	0,688	46,445	45,422	0	45,422	44,789	0	24	24	0	0	70	54,9	0	6	4,1	0	-
02.09.2025	0,67	47,148	46,109	0	46,133	45,469	0	24	24	0	0	69,2	54,8	0	6	4,1	0	-
03.09.2025	0,821	103,719	104,023	0	101,391	102,141	0	24	24	0	0	70,8	62,7	0	6	4,1	0	-
04.09.2025	0,893	157,977	160	0	154,383	156,859	0	24	24	0	0	71,3	65,6	0	6	4,1	0	-
05.09.2025	0,801	126,812	127,586	0	123,953	125,141	0	24	24	0	0	71,1	64,7	0	6	4,1	0	-
06.09.2025	0,737	55,641	54,148	0	54,406	53,344	0	24	24	0	0	70,1	56,6	0	6	4,1	0	-
07.09.2025	0,709	51,43	50,188	0	50,297	49,445	0	24	24	0	0	70,2	56,2	0	6	4,1	0	-
08.09.2025	0,737	55,273	53,766	0	54,031	52,953	0	24	24	0	0	70,8	57,2	0	6	4,1	0	-
09.09.2025	0,692	51,625	50,414	0	50,484	49,664	0	24	24	0	0	70,2	56,5	0	6	4,1	0	-
10.09.2025	0,719	53,039	51,703	0	51,875	50,945	0	24	24	0	0	69,9	56	0	6	4,1	0	-
11.09.2025	0,676	48,57	47,523	0	47,5	46,844	0	24	24	0	0	69,9	55,8	0	6	4,1	0	-
12.09.2025	0,703	49,953	48,789	0	48,859	48,078	0	24	24	0	0	70,3	56	0	6	4,1	0	-
13.09.2025	0,682	49,5	48,336	0	48,398	47,617	0	24	24	0	0	70,4	56,3	0	6	4,1	0	-
14.09.2025	0,754	54,234	52,758	0	53,047	52	0	24	24	0	0	69,9	55,7	0	6	4,1	0	-
15.09.2025	0,727	50,344	49,117	0	49,242	48,43	0	24	24	0	0	69,7	55	0	6	4,1	0	-
16.09.2025	0,749	53,914	52,484	0	52,734	51,719	0	24	24	0	0	69,8	55,6	0	6	4,1	0	-
17.09.2025	0,761	53,062	51,703	0	51,906	50,977	0	24	24	0	0	69,6	55	0	6	4,1	0	-
18.09.2025	0,732	51,422	50,125	0	50,305	49,422	0	24	24	0	0	69,7	55,2	0	6	4,1	0	-
19.09.2025	0,782	54,617	53,102	0	53,406	52,336	0	24	24	0	0	70,2	55,6	0	6	4,1	0	-
20.09.2025	0,722	49,18	47,984	0	48,109	47,312	0	24	24	0	0	69,7	54,7	0	6	4,1	0	-
21.09.2025	0,773	53,461	52,07	0	52,289	51,336	0	24	24	0	0	69,8	55,1	0	6	4,1	0	-
22.09.2025	0,731	51,797	50,586	0	50,68	49,875	0	24	24	0	0	69,3	54,9	0	6	4,1	0	-
23.09.2025	0,73	49,875	48,594	0	48,781	47,922	0	24	24	0	0	69,7	54,8	0	6	4,1	0	-
Итого:	23,015	1826,749	1794,357	0	1786,483	1766,939	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,015																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1801,514	87982,742	88105,875	0	85933,938	87017,734	0	16182,56	0
23.09.2025	1824,53	89809,492	89900,234	0	87720,422	88784,672	0	16926,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:39:19