

# #26275#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Шторм, ЖСК, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 20-24, Калининград  
Номер абонента 63  
Порядковый номер 4775  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551941  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,911	42,414	43,125	41,484	42,656	24	24	0	0	70	48,1	6	4,1	-
25.09.2021	0,948	42,531	42,414	41,594	41,961	24	24	0	0	70,1	47,3	6	4,1	-
26.09.2021	0,977	43,086	43,867	42,141	43,414	24	24	0	0	70	46,9	6	4,1	-
27.09.2021	0,955	42,328	43,078	41,398	42,633	24	24	0	0	69,9	46,9	6	4,1	-
28.09.2021	0,941	42,375	43,172	41,445	42,711	24	24	0	0	70	47,4	6	4,1	-
29.09.2021	0,883	60,078	61,57	59,086	61	24	24	0	0	58,6	44,5	6	4,1	-
30.09.2021	1,491	69,109	69,648	67,68	68,969	24	24	0	0	67,7	45,7	6	4,1	-
Итого:	7,106	341,921	346,874	334,828	343,344	168	168	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,106													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2021	2074,427	78226,93	79497,805	76356,484	78707,031	16373,39	1,81
30.09.2021	2081,533	78568,852	79844,68	76691,312	79050,375	16541,39	1,81

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2021 10:26:53