

#68082#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Кошевого 1, г. Калининград
Номер абонента 6954
Порядковый номер 4887
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552272
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 4,784 | 262,938 | 258,75 | 256,156 | 254,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 58 | 9 | 5,1 | - |
| 25.12.2023 | 4,029 | 245,781 | 242,375 | 239,812 | 238,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 57,8 | 9 | 5,1 | - |
| 26.12.2023 | 4,051 | 241,062 | 237,625 | 235,219 | 234,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| 27.12.2023 | 4,301 | 250,25 | 246,5 | 244,156 | 242,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 56,7 | 9 | 5,1 | - |
| 28.12.2023 | 4,291 | 252,375 | 248,562 | 246,188 | 244,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 57,3 | 9 | 5,1 | - |
| 29.12.2023 | 3,779 | 235,344 | 232,062 | 229,625 | 228,5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 57,9 | 9 | 5,1 | - |
| 30.12.2023 | 3,952 | 233,469 | 230,031 | 227,844 | 226,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 56,8 | 9 | 5,1 | - |
| 31.12.2023 | 4,35 | 237,438 | 233,844 | 231,656 | 230,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 55,7 | 9 | 5,1 | - |
| 01.01.2024 | 4,681 | 273,469 | 268,969 | 266,531 | 264,719 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 58,5 | 9 | 5,1 | - |
| 02.01.2024 | 5,486 | 294,75 | 288,688 | 286,406 | 283,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 61,8 | 9 | 5,1 | - |
| 03.01.2024 | 6,099 | 312,656 | 305,562 | 303,156 | 299,844 | 24 | 24 | 0 | 0 | 84,2 | 64,2 | 9 | 5,1 | - |
| 04.01.2024 | 6,339 | 313,719 | 306,281 | 303,812 | 300,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 85,9 | 65,2 | 9 | 5,1 | - |
| 05.01.2024 | 5,697 | 291,188 | 284,812 | 282,594 | 279,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,8 | 62,8 | 9 | 5,1 | - |
| 06.01.2024 | 5,501 | 278,781 | 272,625 | 270,562 | 267,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 62,5 | 9 | 5,1 | - |
| 07.01.2024 | 6,945 | 322,375 | 314 | 311,25 | 307,375 | 24 | 24 | 0 | 0 | 90,6 | 68,4 | 9 | 5,1 | - |
| 08.01.2024 | 7,389 | 349,438 | 340,969 | 337,25 | 333,594 | 24 | 24 | 0 | 0 | 91 | 69,2 | 9 | 5,1 | - |
| 09.01.2024 | 6,036 | 281,844 | 275,844 | 272,781 | 270,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 86,9 | 64,9 | 9 | 5,1 | - |
| 10.01.2024 | 4,931 | 259,5 | 254,906 | 252,25 | 250,562 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 60,8 | 9 | 5,1 | - |
| 11.01.2024 | 4,785 | 260,25 | 255,75 | 253,281 | 251,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 59,8 | 9 | 5,1 | - |
| 12.01.2024 | 4,968 | 270,531 | 265,688 | 263,156 | 261,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79 | 60,3 | 9 | 5,1 | - |
| 13.01.2024 | 5,106 | 273,219 | 268,438 | 265,562 | 263,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 61,2 | 9 | 5,1 | - |
| 14.01.2024 | 4,685 | 254,812 | 250,594 | 247,812 | 246,344 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 60,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.01.2024 | 4,717 | 255,094 | 250,812 | 248,156 | 246,656 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 60,2 | 9 | 5,1 | - |
| 16.01.2024 | 5,572 | 298,594 | 293,125 | 289,906 | 287,781 | 24 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 63 | 9 | 5,1 | - |
| 17.01.2024 | 5,795 | 304,5 | 298,719 | 295,375 | 293,156 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83,4 | 63,9 | 9 | 5,1 | - |
| 18.01.2024 | 5,118 | 276,125 | 271,469 | 268,469 | 266,812 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 61,2 | 9 | 5,1 | - |
| 19.01.2024 | 5,081 | 273,562 | 268,875 | 265,938 | 264,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 61,2 | 9 | 5,1 | - |
| 20.01.2024 | 4,915 | 265,375 | 260,938 | 258,062 | 256,531 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 60,7 | 9 | 5,1 | - |
| 21.01.2024 | 4,916 | 260,062 | 255,688 | 252,969 | 251,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 59,8 | 9 | 5,1 | - |
| 22.01.2024 | 4,458 | 254,062 | 250,188 | 247,656 | 246,312 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,8 | 57,9 | 9 | 5,1 | - |
| 23.01.2024 | 3,987 | 231,312 | 228,062 | 225,656 | 224,625 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 56,9 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 156,744 | 8413,875 | 8260,751 | 8179,246 | 8119,185 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 156,744 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|
| 23.12.2023 | 3383,393 | 309552,312 | 306554,906 | 301909,938 | 300851,562 | 31134,58 | 0,08 |
| 23.01.2024 | 3540,137 | 317966,188 | 314815,656 | 310089,188 | 308970,75 | 31878,58 | 0,08 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:38:43