

#25209#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 62, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 5639
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552627
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,401 | 51,332 | 51,059 | 50,246 | 50,66 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 41 | 9 | 5,1 | 16 |
| 25.05.2021 | 1,398 | 50,645 | 50,344 | 49,574 | 49,965 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 40,6 | 9 | 5,1 | - |
| 26.05.2021 | 1,312 | 49,805 | 49,527 | 48,754 | 49,125 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 41,9 | 9 | 5,1 | - |
| 27.05.2021 | 1,326 | 51,52 | 51,27 | 50,434 | 50,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,4 | 9 | 5,1 | - |
| 28.05.2021 | 1,381 | 54,539 | 54,309 | 53,426 | 53,871 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 41,8 | 9 | 5,1 | 11 |
| 29.05.2021 | 1,368 | 53,566 | 53,309 | 52,465 | 52,879 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 41,8 | 9 | 5,1 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 1,426 | 54,629 | 54,395 | 53,5 | 53,965 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 41,3 | 9 | 5,1 | - |
| 31.05.2021 | 1,324 | 53,555 | 53,352 | 52,453 | 52,902 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 42,5 | 9 | 5,1 | 16 |
| 01.06.2021 | 1,337 | 53,898 | 53,691 | 52,797 | 53,242 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 42,3 | 9 | 5,1 | - |
| 02.06.2021 | 1,321 | 58,055 | 57,871 | 56,863 | 57,332 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 44,6 | 9 | 5,1 | - |
| 03.06.2021 | 1,299 | 51,777 | 51,566 | 50,715 | 51,148 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 42 | 9 | 5,1 | 15 |
| 04.06.2021 | 1,262 | 50,379 | 50,176 | 49,352 | 49,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 42 | 9 | 5,1 | - |
| 05.06.2021 | 1,183 | 47,996 | 47,805 | 47,016 | 47,402 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 42,4 | 9 | 5,1 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 1,294 | 45,844 | 45,621 | 44,895 | 45,301 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 39,2 | 9 | 5,1 | 22 |
| 07.06.2021 | 1,128 | 44,883 | 44,695 | 43,969 | 44,328 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 42 | 9 | 5,1 | - |
| 08.06.2021 | 1,196 | 46,055 | 45,848 | 45,109 | 45,484 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 41,2 | 9 | 5,1 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 1,129 | 47,18 | 47 | 46,223 | 46,598 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 42,9 | 9 | 5,1 | 21 |
| 10.06.2021 | 1,168 | 46,332 | 46,145 | 45,379 | 45,766 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 42,1 | 9 | 5,1 | - |
| 11.06.2021 | 1,147 | 45,938 | 45,723 | 45 | 45,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 42,1 | 9 | 5,1 | - |
| 12.06.2021 | 1,165 | 45,938 | 45,695 | 44,988 | 45,32 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 42,1 | 9 | 5,1 | - |
| 13.06.2021 | 1,166 | 46,508 | 46,316 | 45,551 | 45,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 42,3 | 9 | 5,1 | - |
| 14.06.2021 | 1,158 | 47,227 | 47,043 | 46,258 | 46,645 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 42,7 | 9 | 5,1 | - |
| 15.06.2021 | 1,146 | 47,566 | 47,363 | 46,594 | 46,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 43 | 9 | 5,1 | - |
| 16.06.2021 | 1,162 | 46,664 | 46,477 | 45,699 | 46,086 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 42,6 | 9 | 5,1 | - |
| 17.06.2021 | 1,101 | 45,719 | 45,551 | 44,781 | 45,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 43,2 | 9 | 5,1 | - |
| 18.06.2021 | 1,075 | 55,434 | 55,301 | 54,285 | 54,699 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48,3 | 9 | 5,1 | - |
| 19.06.2021 | 0,965 | 45,285 | 45,156 | 44,344 | 44,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 46,4 | 9 | 5,1 | - |
| 20.06.2021 | 0,974 | 43,219 | 43,098 | 42,324 | 42,684 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 45,2 | 9 | 5,1 | - |
| 21.06.2021 | 0,874 | 42,328 | 42,246 | 41,457 | 41,816 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46,8 | 9 | 5,1 | - |
| 22.06.2021 | 0,882 | 40,062 | 39,969 | 39,242 | 39,59 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 45,1 | 9 | 5,1 | - |
| 23.06.2021 | 0,888 | 41,848 | 41,723 | 41 | 41,316 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 45,7 | 9 | 5,1 | - |
| Итого: | 36,956 | 1505,726 | 1499,644 | 1474,693 | 1486,824 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,956 | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 23.05.2021 | 1554,521 | 55287,402 | 55005,102 | 53983,168 | 54504,605 | 11373,92 | 531,88 |
| 23.06.2021 | 1591,476 | 56793,125 | 56504,742 | 55457,859 | 55991,43 | 12117,92 | 531,88 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:08:49