

#70539#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 17.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342

Заводской номер счётчика 19079812	Показания прибора, ГДж 23.02.2024	Предыдущие показания, ГДж 17.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	162,352	30,474	131.878	31.499

Подпись исполнителя _____



с 18.02.24г. по 17.02



#70538#

Отчёт за период с 17.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 8957
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19079812
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
18.02.2024	6,6	23,343	0,012	238,428	0	0,07	232,628	0	0,069	24	0	74	50	0,42	0,38
19.02.2024	1,6	23,207	0,015	234,305	0	0,07	228,602	0	0,069	24	0	74	49,8	0,42	0,38
20.02.2024	-	22,91	0,014	231,372	0	0,08	225,762	0	0,079	24	0	73,9	49,7	0,42	0,38
21.02.2024	-	21,599	0,016	216,16	0	0,08	210,929	0	0,079	24	0	73,8	49,4	0,43	0,37
22.02.2024	-	20,946	0,016	210,217	0	0,1	205,123	0	0,099	24	0	73,7	49,4	0,44	0,37
23.02.2024	-	19,873	0,02	198,37	0	0,1	193,579	0	0,099	24	0	73,7	49,3	0,44	0,36
Итого:	6,6	131,878	0,093	1328,852	0	0,5	1296,623	0	0,494	144	0	73,85	49,6	0,43	0,37

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 144 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2024	30,474	315,087	0	0,1	307,495	0	0,099	36	260
23.02.2024	162,352	1643,94	0	0,6	1604,116	0	0,593	180	260

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
