

#121061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342
8957
ТВ7 (ASCII)
19079812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	23,908	0,009	248,695	0	0,03	242,409	0	0,03	24	0	75,6	52,1	0,44	0,37	-
25.02.2025	23,396	0,007	219,542	0	0,03	213,67	0	0,03	24	0	78	51,9	0,45	0,37	-
26.02.2025	22,604	0,007	214,09	0	0,02	208,374	0	0,02	24	0	78	52,1	0,45	0,36	-
27.02.2025	21,575	0,004	209,523	0	0,03	204,02	0	0,03	24	0	77,2	52	0,45	0,36	-
28.02.2025	22,447	0,006	237,128	0	0,03	231,178	0	0,03	24	0	75,2	52	0,44	0,37	-
01.03.2025	24,921	0,006	271,288	0	0,02	264,494	0	0,02	24	0	75,2	52,7	0,43	0,37	-
02.03.2025	24,383	0,004	261,84	0	0,03	255,26	0	0,03	24	0	75,3	52,5	0,43	0,37	-
03.03.2025	23,21	0,006	245,84	0	0,04	239,684	0	0,039	24	0	75,2	52,1	0,44	0,37	-
04.03.2025	22,908	0,009	242,982	0	0,02	236,898	0	0,02	24	0	75,1	52,1	0,44	0,36	-
05.03.2025	21,262	0,004	230,238	0	0,03	224,45	0	0,03	24	0	75,3	52,7	0,45	0,36	-
06.03.2025	19,102	0,006	206,695	0	0,04	201,535	0	0,039	24	0	75	52,4	0,46	0,36	-
07.03.2025	19,486	0,009	217,665	0	0,02	212,221	0	0,02	24	0	75,1	53,2	0,45	0,36	-
08.03.2025	18,947	0,005	207,932	0	0,03	202,735	0	0,03	24	0	75,1	52,8	0,45	0,36	-
09.03.2025	18,893	0,007	214,01	0	0,02	208,665	0	0,02	24	0	75,1	53,5	0,45	0,36	-
10.03.2025	17,55	0,004	197,18	0	0,03	192,256	0	0,03	24	0	75	53,3	0,46	0,35	-
11.03.2025	20,421	0,006	218,51	0	0,03	213,046	0	0,03	24	0	75,1	52,3	0,45	0,36	-
12.03.2025	20,901	0,007	224,038	0	0,02	218,418	0	0,02	24	0	75,2	52,4	0,45	0,36	-
13.03.2025	22,84	0,004	240,837	0	0,03	234,804	0	0,03	24	0	75,3	52,1	0,44	0,36	-
14.03.2025	23,69	0,006	249,175	0	0,02	242,921	0	0,02	24	0	75,4	52,1	0,43	0,37	-
15.03.2025	24,037	0,004	256,478	0	0,04	250,022	0	0,04	24	0	75,3	52,4	0,43	0,37	-
16.03.2025	24,157	0,009	259,975	0	0,02	253,447	0	0,02	24	0	75,3	52,6	0,43	0,37	-
17.03.2025	25,913	0,004	282,925	0	0,03	275,786	0	0,03	24	0	75,5	53,1	0,42	0,38	-
18.03.2025	24,217	0,007	260,957	0	0,04	254,413	0	0,039	24	0	75,3	52,6	0,43	0,37	-
19.03.2025	22,996	0,009	247,065	0	0,02	240,87	0	0,02	24	0	75,2	52,4	0,44	0,37	-
20.03.2025	21,193	0,004	228,583	0	0,04	222,857	0	0,039	24	0	75,2	52,6	0,45	0,36	-
21.03.2025	20,19	0,009	216,273	0	0,02	210,879	0	0,02	24	0	75	52,2	0,46	0,36	-
22.03.2025	20,772	0,004	229,905	0	0,04	224,137	0	0,039	24	0	75,2	53,1	0,45	0,36	-
23.03.2025	20,723	0,009	253,17	0	0,02	247,148	0	0,02	24	0	73	53	0,44	0,37	-
Итого:	616,642	0	6592,539	0	0,79	6426,597	0	0,785	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	147,282														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	4947,579	62791,033	0	22,15	61238,318	0	21,831	8958	266
23.03.2025	5564,221	69383,57	0	22,94	67664,914	0	22,611	9630	266

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:01:26