

#296664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 4-10, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8957
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19079812
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	22,876	0,016	312,112	0	0,09	304,442	0	0,089	24	0	74,3	56,4	0,45	0,36	-
20.03.2026	22,94	0,021	308,487	0	0,07	300,915	0	0,069	24	0	74,3	56,1	0,45	0,36	-
21.03.2026	22,858	0,016	328,092	0	0,08	320,035	0	0,079	24	0	74,4	57,3	0,45	0,36	-
22.03.2026	21,88	0,019	318,342	0	0,08	310,533	0	0,079	24	0	74,3	57,6	0,45	0,36	-
23.03.2026	19,373	0,019	286,267	0	0,08	279,214	0	0,079	24	0	74,5	58	0,47	0,35	-
24.03.2026	19,206	0,019	301,63	0	0,08	294,226	0	0,079	24	0	74,3	58,8	0,48	0,35	-
25.03.2026	18,049	0,019	283,328	0	0,07	276,401	0	0,069	24	0	74,3	58,7	0,48	0,34	-
26.03.2026	21,12	0,016	296,31	0	0,07	289,09	0	0,069	24	0	74,1	56,7	0,46	0,36	-
27.03.2026	22,304	0,015	296,987	0	0,08	289,714	0	0,079	24	0	74,3	55,9	0,45	0,36	-
28.03.2026	22,251	0,018	306,698	0	0,07	299,144	0	0,069	24	0	74,4	56,7	0,45	0,36	-
29.03.2026	21,512	0,016	302,802	0	0,08	295,367	0	0,079	24	0	74,3	57	0,46	0,35	-
30.03.2026	20,491	0,019	284,307	0	0,07	277,328	0	0,069	24	0	74,4	56,8	0,46	0,35	-
31.03.2026	21,971	0,016	288,6	0	0,07	281,539	0	0,069	24	0	74,3	55,7	0,46	0,35	-
01.04.2026	22,896	0,016	300,228	0	0,09	292,838	0	0,089	24	0	74,4	55,8	0,45	0,36	-
02.04.2026	22,747	0,02	302,133	0	0,08	294,749	0	0,079	24	0	74,2	55,8	0,45	0,36	-
03.04.2026	22,213	0,019	293,672	0	0,08	286,469	0	0,079	24	0	74,3	55,8	0,45	0,36	-
04.04.2026	22,141	0,018	297,635	0	0,08	290,327	0	0,079	24	0	74,4	56,2	0,46	0,35	-
05.04.2026	20,246	0,018	307,068	0	0,07	299,513	0	0,069	24	0	74,5	58,4	0,47	0,35	-
06.04.2026	21,55	0,016	285,103	0	0,07	278,104	0	0,069	24	0	74,4	55,9	0,46	0,35	-
07.04.2026	23,51	0,015	305,797	0	0,08	298,325	0	0,079	24	0	74,2	55,4	0,45	0,36	-
08.04.2026	25,43	0,018	326,975	0	0,09	318,962	0	0,089	24	0	74,3	55,3	0,44	0,36	-
09.04.2026	25,152	0,02	332,6	0	0,08	324,463	0	0,079	24	0	74,3	55,8	0,44	0,36	-
10.04.2026	23,307	0,018	311,19	0	0,09	303,595	0	0,089	24	0	74,2	55,9	0,45	0,36	-
11.04.2026	21,356	0,021	300,985	0	0,08	293,62	0	0,079	24	0	74,2	56,9	0,46	0,36	-
12.04.2026	18,694	0,019	268,753	0	0,09	262,163	0	0,089	24	0	74,3	57,3	0,46	0,35	-
13.04.2026	18,551	0,021	271,247	0	0,06	264,63	0	0,059	24	0	74	57,4	0,46	0,35	-
14.04.2026	17,778	0,014	263,163	0	0,1	256,764	0	0,099	24	0	74	57,5	0,47	0,35	-
15.04.2026	17,362	0,023	256,357	0	0,08	250,112	0	0,079	24	0	74	57,5	0,47	0,34	-
16.04.2026	19,849	0,018	273,36	0	0,07	266,674	0	0,069	24	0	74,2	56,5	0,46	0,35	-
17.04.2026	21,078	0,016	281,688	0	0,09	274,775	0	0,089	24	0	74,3	56	0,45	0,35	-
18.04.2026	18,659	0,02	278,807	0	0,08	272	0	0,079	24	0	74,1	57,8	0,46	0,35	-
Итого:	659,35	0	9170,723	0	2,45	8946,031	0	2,419	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	157,483														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	10761,761	145671,35	0	36,71	142014,464	0	36,132	17595	941
18.04.2026	11421,111	154842,075	0	39,16	150960,494	0	38,547	18339	941

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:54:38