

#126155#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2025 по 22.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342
8957
ТВ7 (ASCII)
19079812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	20,487	0,005	217,565	0	0,03	212,133	0	0,03	24	0	75,1	52,1	0,45	0,36	6,8
25.03.2025	19,961	0,007	219,007	0	0,02	213,527	0	0,02	24	0	75,1	52,9	0,45	0,36	5,5
26.03.2025	19,669	0,004	214,158	0	0,04	208,818	0	0,04	24	0	75,1	52,6	0,45	0,36	4,4
27.03.2025	20,285	0,008	217,688	0	0,02	212,23	0	0,02	24	0	75,2	52,4	0,45	0,36	6,9
28.03.2025	17,942	0,004	195,355	0	0,03	190,453	0	0,03	24	0	75,3	52,8	0,46	0,35	5,7
29.03.2025	17,66	0,006	203,19	0	0,04	198,113	0	0,039	24	0	75,1	53,8	0,46	0,35	8,9
30.03.2025	18,455	0,009	210,333	0	0,02	205,088	0	0,02	24	0	75,1	53,6	0,46	0,36	9,9
31.03.2025	19,998	0,005	215,345	0	0,03	209,968	0	0,03	24	0	75,1	52,4	0,46	0,36	6,8
01.04.2025	21,686	0,007	231,053	0	0,02	225,297	0	0,02	24	0	75,1	52,1	0,45	0,36	5,9
02.04.2025	19,481	0,004	212,755	0	0,03	207,43	0	0,03	24	0	75,2	52,8	0,46	0,35	-
03.04.2025	16,988	0,006	189,762	0	0,04	185,015	0	0,039	24	0	75,1	53,2	0,47	0,35	-
04.04.2025	18,602	0,009	204,777	0	0,02	199,671	0	0,02	24	0	75	52,8	0,46	0,35	-
05.04.2025	24,163	0,004	267,39	0	0,02	260,688	0	0,02	24	0	75,2	53,1	0,43	0,37	-
06.04.2025	25,792	0,005	294,258	0	0,04	286,869	0	0,039	24	0	75,3	53,9	0,42	0,37	-
07.04.2025	23,172	0,009	251,792	0	0,02	245,464	0	0,02	24	0	75,3	52,8	0,44	0,37	-
08.04.2025	23,025	0,004	250,152	0	0,03	243,877	0	0,03	24	0	75,3	52,8	0,44	0,36	-
09.04.2025	22,343	0,006	241,7	0	0,03	235,623	0	0,03	24	0	75,3	52,7	0,44	0,37	-
10.04.2025	24,147	0,006	275,64	0	0,03	268,796	0	0,03	24	0	74,7	53,3	0,43	0,37	-
11.04.2025	21,687	0,007	259,075	0	0,02	252,867	0	0,02	24	0	73,4	52,9	0,44	0,37	-
12.04.2025	20,085	0,004	250,555	0	0,04	244,54	0	0,039	24	0	73,4	53,8	0,44	0,37	-
13.04.2025	17,283	0,009	230,89	0	0,03	225,36	0	0,03	24	0	73,3	55,1	0,46	0,36	-
14.04.2025	15,333	0,006	203,79	0	0,03	198,921	0	0,03	24	0	73,3	55	0,46	0,34	-
15.04.2025	15,045	0,006	202,938	0	0,03	198,103	0	0,03	24	0	73,2	55,1	0,45	0,34	-
16.04.2025	11,125	0,006	191,35	0	0,01	186,804	0	0,01	24	0	73	58,9	0,45	0,33	-
17.04.2025	2,25	0,002	52,947	0	0,04	51,704	0	0	24	0	72,5	62,2	0,42	0,32	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	0	0	0,4	0,31	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,4	0,31	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,4	0,31	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,4	0,31	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0,4	0,31	-
Итого:	476,664	0	5503,465	0	0,71	5367,359	0	0,666	610	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,849														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
610

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5564,221	69383,57	0	22,94	67664,914	0	22,611	9630	266
22.04.2025	6040,887	74887,035	0	23,65	73032,273	0	23,273	10216	400

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 12:47:12