

# #6028#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Машиностроительная 4-10, г. Калининград  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 8957  
Тип теплосчётчика: ТВ7  
Заводской номер: 19079812  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2021 | 22,817  | 0,008     | 212,943  | 0       | 0,04    | 207,758  | 0      | 0,04   | 24       | 0    | 0    | 0       | 74     | 47,8   | 0,43    | 0,35    | 4,6         |
| 25.04.2021 | 23,488  | 0,008     | 220,395  | 0       | 0,04    | 215,027  | 0      | 0,04   | 24       | 0    | 0    | 0       | 74     | 47,9   | 0,43    | 0,35    | 4           |
| 26.04.2021 | 24,026  | 0,008     | 229,945  | 0       | 0,04    | 224,328  | 0      | 0,04   | 24       | 0    | 0    | 0       | 74,3   | 48,7   | 0,43    | 0,35    | 3,7         |
| 27.04.2021 | 22,305  | 0,008     | 209,165  | 0       | 0,04    | 204,058  | 0      | 0,04   | 24       | 0    | 0    | 0       | 74,1   | 48     | 0,44    | 0,35    | 2,9         |
| 28.04.2021 | 20,164  | 0,008     | 182,9    | 0       | 0,05    | 178,463  | 0      | 0,049  | 24       | 0    | 0    | 0       | 73,9   | 46,9   | 0,45    | 0,34    | 4,1         |
| 29.04.2021 | 18,272  | 0,01      | 158,515  | 0       | 0,04    | 154,7    | 0      | 0,04   | 24       | 0    | 0    | 0       | 73,6   | 45,4   | 0,44    | 0,33    | 6,7         |
| 30.04.2021 | 12,231  | 0,007     | 105,357  | 0       | 2,5     | 102,842  | 0      | 2,47   | 24       | 0    | 0    | 0       | 73,2   | 45,9   | 0,35    | 0,32    | 9,3         |
| 01.05.2021 | 7,043   | 0,526     | 73,54    | 0       | 0       | 71,82    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,3   | 48,9   | 0,37    | 0,32    | 7           |
| 02.05.2021 | 6,397   | 0         | 73,18    | 0       | 0       | 71,489   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,8   | 50,5   | 0,37    | 0,32    | 7,3         |
| 03.05.2021 | 7,234   | 0         | 78,595   | 0       | 0       | 76,777   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,8   | 49,4   | 0,36    | 0,32    | 6,2         |
| 04.05.2021 | 6,78    | 0         | 75,007   | 0       | 0       | 73,263   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,1   | 50     | 0,37    | 0,32    | 5,8         |
| 05.05.2021 | 6,981   | 0         | 75,293   | 0       | 0       | 73,535   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,2   | 49,5   | 0,38    | 0,32    | 9,6         |
| 06.05.2021 | 6,96    | 0         | 75,03    | 0       | 0       | 73,28    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,2   | 49,5   | 0,38    | 0,32    | 10,4        |
| 07.05.2021 | 7,31    | 0         | 76,118   | 0       | 1,06    | 74,34    | 0      | 1,048  | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,2   | 49,5   | 0,38    | 0,32    | 6,9         |
| 08.05.2021 | 7,093   | 0,22      | 77,418   | 0       | 0       | 75,618   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,1   | 49,7   | 0,38    | 0,32    | 6,9         |
| 09.05.2021 | 6,726   | 0         | 74,863   | 0       | 0       | 73,121   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,1   | 50,2   | 0,38    | 0,31    | 6,3         |
| 10.05.2021 | 7,09    | 0         | 77,613   | 0       | 0       | 75,812   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 49,7   | 0,39    | 0,32    | 11,1        |
| 11.05.2021 | 6,777   | 0         | 74,552   | 0       | 0       | 72,822   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 49,8   | 0,39    | 0,31    | 17,8        |
| 12.05.2021 | 6,237   | 0         | 71,283   | 0       | 0       | 69,629   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 50,6   | 0,4     | 0,31    | 19,7        |
| 13.05.2021 | 6,251   | 0         | 71,215   | 0       | 0       | 69,569   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 50,4   | 0,41    | 0,31    | 19,2        |
| 14.05.2021 | 5,953   | 0         | 68,552   | 0       | 0       | 66,965   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 50,8   | 0,39    | 0,31    | 9,9         |
| 15.05.2021 | 6,29    | 0         | 72,438   | 0       | 0       | 70,761   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 50,7   | 0,39    | 0,31    | 10,6        |
| 16.05.2021 | 6,718   | 0         | 75,552   | 0       | 0       | 73,797   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 50,3   | 0,39    | 0,31    | 10          |
| 17.05.2021 | 6,405   | 0         | 72,668   | 0       | 0       | 70,978   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,1   | 50,6   | 0,4     | 0,31    | 12,5        |
| 18.05.2021 | 6,051   | 0         | 72,39    | 0       | 0       | 70,716   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 51,5   | 0,4     | 0,31    | 14,5        |
| 19.05.2021 | 6,174   | 0         | 72,835   | 0       | 0       | 71,149   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 51,2   | 0,4     | 0,31    | 11,4        |
| 20.05.2021 | 6,099   | 0         | 72,675   | 0       | 0       | 70,994   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 51,4   | 0,39    | 0,31    | 10,4        |
| 21.05.2021 | 6,13    | 0         | 71,878   | 0       | 0       | 70,208   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 51,2   | 0,4     | 0,31    | -           |
| 22.05.2021 | 6,301   | 0         | 74,317   | 0       | 0       | 72,598   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,9   | 51,2   | 0,39    | 0,31    | 14          |
| 23.05.2021 | 6,455   | 0         | 75,08    | 0       | 0       | 73,338   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 51     | 0,39    | 0,31    | -           |
| Итого:     | 294,758 | 0         | 3021,312 | 0       | 3,81    | 2949,755 | 0      | 3,767  | 720      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 70,402  |           |          |         |         |          |        |        |          |      |      |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т  | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.04.2021 | 4830,639 | 43204,808 | 0      | 9,64   | 42107,056 | 0     | 9,427  | 5741    | 2      |
| 23.05.2021 | 5125,398 | 46226,118 | 0      | 13,45  | 45056,812 | 0     | 13,192 | 6461    | 2      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 8:21:26