#6026#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 4-10, г. Калининград |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 8957 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 19079812 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2023 | 5,499 | 0 | 84,472 | 0 | 0 | 82,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 56,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| 25.05.2023 | 5,236 | 0 | 84,507 | 0 | 0 | 82,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 56,5 | 0,39 | 0,31 | - |
| 26.05.2023 | 5,473 | 0 | 87,798 | 0 | 0 | 85,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 56,3 | 0,38 | 0,31 | - |
| 27.05.2023 | 5,678 | 0 | 89,592 | 0 | 0 | 87,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 28.05.2023 | 5,62 | 0 | 90,185 | 0 | 0 | 88,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,5 | 0,37 | 0,31 | - |
| 29.05.2023 | 5,646 | 0 | 90,715 | 0 | 0 | 88,627 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,5 | 0,37 | 0,31 | - |
| 30.05.2023 | 5,553 | 0 | 89,762 | 0 | 0 | 87,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,6 | 0,38 | 0,31 | - |
| 31.05.2023 | 5,375 | 0 | 87,135 | 0 | 0 | 85,124 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 56,7 | 0,38 | 0,31 | - |
| 01.06.2023 | 5,381 | 0 | 87,32 | 0 | 0 | 85,308 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 02.06.2023 | 5,496 | 0 | 90,287 | 0 | 0 | 88,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 03.06.2023 | 5,648 | 0 | 92,36 | 0 | 0 | 90,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 56,9 | 0,38 | 0,31 | - |
| 04.06.2023 | 5,856 | 0 | 97,738 | 0 | 0 | 95,484 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 57,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 05.06.2023 | 5,552 | 0 | 90,175 | 0 | 0 | 88,085 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 56,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 06.06.2023 | 5,399 | 0 | 87,152 | 0 | 0 | 85,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 57 | 0,38 | 0,31 | - |
| 07.06.2023 | 5,199 | 0 | 85,368 | 0 | 0 | 83,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 57 | 0,38 | 0,31 | - |
| 08.06.2023 | 5,239 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 80,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 56,9 | 0,39 | 0,31 | - |
| 09.06.2023 | 4,841 | 0 | 82,62 | 0 | 0 | 80,715 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 57,4 | 0,39 | 0,31 | - |
| 10.06.2023 | 4,879 | 0 | 83,717 | 0 | 0 | 81,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 57,6 | 0,38 | 0,31 | - |
| 11.06.2023 | 5,037 | 0 | 88,36 | 0 | 0 | 86,324 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 57,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| 12.06.2023 | 5,205 | 0 | 90,552 | 0 | 0 | 88,456 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 57,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| 13.06.2023 | 4,902 | 0 | 85,965 | 0 | 0 | 83,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 58 | 0,38 | 0,31 | - |
| 14.06.2023 | 5,061 | 0 | 80,76 | 0 | 0 | 78,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 56,8 | 0,39 | 0,32 | - |
| 15.06.2023 | 5,063 | 0 | 76,745 | 0 | 0 | 74,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 55,9 | 0,4 | 0,32 | - |
| 16.06.2023 | 5,067 | 0 | 78,082 | 0 | 0 | 76,274 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 56,1 | 0,41 | 0,32 | - |
| 17.06.2023 | 4,833 | 0 | 77,503 | 0 | 0 | 75,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 56,6 | 0,4 | 0,32 | - |
| 18.06.2023 | 5,169 | 0 | 83,247 | 0 | 0 | 81,321 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 56,7 | 0,39 | 0,32 | - |
| 19.06.2023 | 4,925 | 0 | 79,58 | 0 | 0 | 77,729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 57 | 0,4 | 0,32 | - |
| 20.06.2023 | 4,818 | 0 | 78,65 | 0 | 0 | 76,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 57,1 | 0,41 | 0,32 | - |
| 21.06.2023 | 4,646 | 0 | 76,878 | 0 | 0 | 75,096 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 57,3 | 0,4 | 0,32 | - |
| 22.06.2023 | 4,549 | 0 | 76,592 | 0 | 0 | 74,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 57,5 | 0,4 | 0,32 | - |
| 23.06.2023 | 4,626 | 0 | 78,45 | 0 | 0 | 76,633 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 57,5 | 0,41 | 0,32 | - |
| Итого: | 161,471 | 0 | 2634,767 | 0 | 0 | 2573,844 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,567 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 744 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2023 | 15379,725 | 149591,603 | 0 | 43,54 | 145927,162 | 0 | 42,906 | 23978 | 5 |
| 23.06.2023 | 15541,197 | 152226,373 | 0 | 43,54 | 148501,008 | 0 | 42,906 | 24722 | 5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:55:29