

#133757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342
8957
ТВ7 (АССII)
19079812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2025	6,312	0	203,3	0	0	198,538	0	0	24	0	72,5	64,9	0,46	0,34	-
02.06.2025	5,7	0	175,715	0	0	171,586	0	0	24	0	72,6	64,7	0,46	0,34	-
03.06.2025	5,783	0	185,682	0	0	181,362	0	0	24	0	72,2	64,6	0,45	0,34	-
04.06.2025	1,601	0	55,215	0	0	54,094	0	0	24	0	66,3	61	0,24	0,19	-
05.06.2025	0	0	7,265	0	0	7,226	0	0	24	0	34,6	44	0,08	0,08	-
06.06.2025	0	0	6,793	0	0	6,769	0	0	24	0	29,2	36,2	0,08	0,08	-
07.06.2025	0	0	4,79	0	0	4,777	0	0	24	0	26,5	32	0,09	0,09	-
08.06.2025	0	0	4,423	0	0	4,413	0	0	24	0	24,7	28,7	0,09	0,09	-
09.06.2025	0	0	4,613	0	0	4,604	0	0	24	0	23,3	26,5	0,08	0,09	-
10.06.2025	0	0	4,345	0	0	4,338	0	0	24	0	22,4	25	0,08	0,09	-
11.06.2025	0	0	3,793	0	0	3,787	0	0	24	0	21,6	23,7	0,08	0,09	-
12.06.2025	0	0	3,315	0	0	3,311	0	0	24	0	20,8	22,4	0,11	0,12	-
13.06.2025	0	0	2,985	0	0	2,981	0	0	24	0	20,3	21,7	0,11	0,12	-
14.06.2025	0,047	0	2,45	0	0,51	2,447	0	0,509	24	0	20,3	21,5	0,1	0,12	-
15.06.2025	0	0,047	1,763	0	0	1,76	0	0	24	0	20,3	21,1	0,1	0,12	-
16.06.2025	0	0	0,585	0	0	0,584	0	0	24	0	20,6	20,7	0,1	0,11	-
17.06.2025	3,187	0	113,698	0	1,31	111,581	0	1,302	24	0	62,3	56,1	0,28	0,26	-
18.06.2025	5,748	0,188	172,762	0	0	168,756	0	0	24	0	72	63,9	0,42	0,33	-
19.06.2025	5,562	0	165,473	0	0,02	161,616	0	0,02	24	0	72,2	64	0,43	0,33	-
20.06.2025	5,566	0,005	167,685	0	0,01	163,78	0	0,01	24	0	72,2	64,1	0,44	0,33	-
21.06.2025	5,492	0,003	168,53	0	0	164,615	0	0	24	0	72	64,1	0,43	0,34	-
22.06.2025	5,642	0	171,345	0	0,01	167,343	0	0,01	24	0	72,2	64,2	0,43	0,33	-
23.06.2025	5,403	0,003	164,665	0	0	160,837	0	0	24	0	72,2	64,2	0,43	0,33	-
Итого:	56,043	0	1791,19	0	1,86	1751,105	0	1,851	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,386														

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.05.2025	6144,945	78115,67	0	23,67	76185,399	0	23,273	10611	941
23.06.2025	6200,988	79906,858	0	25,53	77936,506	0	25,123	11163	941

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 13:48:03