

#142207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Машиностроительная 4-10, г. Калининград

4342

8957

ТВ7 (АСЦП)

19079812

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	5,289	0	164,342	0	0,01	160,537	0	0,01	24	0	72	64,2	0,44	0,33	-
25.06.2025	5,641	0,003	179,81	0	0,01	175,637	0	0,01	24	0	72,1	64,4	0,44	0,33	-
26.06.2025	5,47	0,003	169,305	0	0	165,355	0	0	24	0	72,2	64,4	0,43	0,33	-
27.06.2025	5,315	0	167,098	0	0,01	163,218	0	0,01	24	0	72,1	64,3	0,43	0,33	-
28.06.2025	5,315	0,003	164,315	0	0	160,471	0	0	24	0	72,3	64,4	0,43	0,33	-
29.06.2025	5,665	0	179,783	0	0	175,576	0	0	24	0	72,4	64,7	0,43	0,33	-
30.06.2025	5,317	0	164,262	0	0,01	160,436	0	0,01	24	0	72,2	64,3	0,43	0,33	-
01.07.2025	5,285	0,003	162,12	0	0	158,346	0	0	24	0	72,2	64,2	0,43	0,33	-
02.07.2025	5,054	0	154,09	0	0	150,497	0	0	24	0	72,2	64,2	0,44	0,33	-
03.07.2025	5,036	0	155,092	0	0	151,483	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
04.07.2025	5,086	0	156,152	0	0	152,514	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
05.07.2025	5,085	0	156,59	0	0	152,938	0	0	24	0	72,2	64,3	0,44	0,33	-
06.07.2025	5,078	0	155,95	0	0	152,32	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
07.07.2025	5,237	0	159,288	0	0,01	155,578	0	0,01	24	0	72,2	64,2	0,44	0,33	-
08.07.2025	5,164	0,003	159,04	0	0	155,35	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
09.07.2025	5,129	0	158,678	0	0	154,993	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
10.07.2025	5,083	0	157,38	0	0	153,737	0	0	24	0	72	64,1	0,44	0,33	-
11.07.2025	5,215	0	160,505	0	0	156,777	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
12.07.2025	5,108	0	157,398	0	0	153,743	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
13.07.2025	5,249	0	162,962	0	0	159,162	0	0	24	0	72,2	64,3	0,44	0,33	-
14.07.2025	4,807	0	143,92	0	0,01	140,574	0	0,01	24	0	72,1	64	0,44	0,33	-
15.07.2025	5,073	0,003	154,06	0	0	150,482	0	0	24	0	72,1	64,1	0,44	0,33	-
16.07.2025	4,988	0	154,503	0	0	150,916	0	0	24	0	72	64,2	0,44	0,33	-
17.07.2025	4,969	0	150,51	0	0,01	147,006	0	0,01	24	0	72,2	64,1	0,44	0,33	-
18.07.2025	4,984	0,003	153,607	0	0	150,036	0	0	24	0	72,2	64,3	0,44	0,33	-
19.07.2025	4,939	0	154,56	0	0	150,978	0	0	24	0	72	64,2	0,44	0,33	-
20.07.2025	4,961	0	153,33	0	0	149,77	0	0	24	0	72,1	64,2	0,44	0,33	-
21.07.2025	4,824	0	143,777	0	0,01	140,405	0	0,01	24	0	72,4	64,2	0,45	0,33	-
22.07.2025	4,565	0,003	138,63	0	0	135,416	0	0	24	0	72,1	64,1	0,44	0,33	-
23.07.2025	4,739	0	145,113	0	0	141,739	0	0	24	0	72,2	64,2	0,44	0,33	-
Итого:	153,67	0	4736,17	0	0,08	4625,99	0	0,08	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,703														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	6200,988	79906,858	0	25,53	77936,506	0	25,123	11163	941
23.07.2025	6354,66	84643,028	0	25,61	82562,495	0	25,202	11883	941

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 7:00:15