

#92712#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 4-10, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8957
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19079812
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	4,164	0	93,707	0	0	91,579	0	0	24	0	71,2	60,3	0,43	0,32	-
25.07.2024	4,275	0	93,905	0	0	91,753	0	0	24	0	71,6	60,5	0,43	0,32	-
26.07.2024	4,333	0	98,245	0	0	96,006	0	0	24	0	71,4	60,6	0,44	0,32	-
27.07.2024	4,116	0	97,03	0	0	94,823	0	0	24	0	71,2	60,9	0,44	0,32	-
28.07.2024	4,415	0	104,63	0	0	102,25	0	0	24	0	71,2	60,9	0,43	0,32	-
29.07.2024	4,513	0	104	0	0	101,638	0	0	24	0	71,2	60,7	0,43	0,32	-
30.07.2024	4,649	0	105,003	0	0	102,601	0	0	24	0	71,4	60,6	0,43	0,32	-
31.07.2024	4,497	0	103,978	0	0	101,612	0	0	24	0	71,2	60,7	0,43	0,32	-
01.08.2024	4,478	0	103,32	0	0	100,969	0	0	24	0	71,3	60,7	0,44	0,32	-
02.08.2024	4,382	0	96,65	0	0	94,433	0	0	24	0	71,6	60,6	0,44	0,32	-
03.08.2024	4,5	0	101,842	0	0	99,517	0	0	24	0	71,5	60,7	0,44	0,32	-
04.08.2024	4,409	0	100,823	0	0	98,524	0	0	24	0	71,3	60,7	0,44	0,32	-
05.08.2024	4,408	0	102,225	0	0	99,898	0	0	24	0	71,3	60,8	0,44	0,32	-
06.08.2024	4,697	0	107,42	0	0	104,978	0	0	24	0	71,2	60,6	0,44	0,32	-
07.08.2024	4,444	0	101,533	0	0	99,227	0	0	24	0	71,2	60,5	0,44	0,32	-
08.08.2024	4,478	0	103,16	0	0	100,812	0	0	24	0	71,2	60,6	0,44	0,32	-
09.08.2024	4,418	0	100,863	0	0	98,563	0	0	24	0	71,3	60,6	0,44	0,32	-
10.08.2024	4,23	0	98,402	0	0	96,165	0	0	24	0	71,2	60,7	0,44	0,32	-
11.08.2024	4,496	0	106,363	0	0	103,944	0	0	24	0	71,2	60,9	0,43	0,32	-
12.08.2024	4,391	0	103,62	0	0	101,268	0	0	24	0	71,2	60,9	0,43	0,32	-
13.08.2024	5,102	0	108,058	0	2,1	105,6	0	2,063	24	0	71,3	60,9	0,44	0,32	-
14.08.2024	4,59	0,532	103,272	0	0,05	100,9	0	0,049	24	0	71,7	60,9	0,44	0,32	-
15.08.2024	4,494	0,013	103,14	0	0,01	100,769	0	0,01	24	0	71,7	61	0,44	0,32	-
16.08.2024	4,388	0,002	105,495	0	0,01	103,097	0	0,01	24	0	71,2	61,1	0,44	0,32	-
17.08.2024	4,358	0,003	102,87	0	0	100,529	0	0	24	0	71,3	60,9	0,44	0,32	-
18.08.2024	4,551	0	105,95	0	0,01	103,535	0	0,01	24	0	71,4	60,9	0,44	0,32	-
19.08.2024	4,467	0,002	101,965	0	0,01	99,632	0	0,01	24	0	71,5	60,8	0,44	0,32	-
20.08.2024	4,471	0,003	104,393	0	0	102,019	0	0	24	0	71,3	60,8	0,44	0,32	-
21.08.2024	4,637	0	109,497	0	0	107,002	0	0	24	0	71,3	61	0,44	0,32	-
22.08.2024	5,063	0	108,97	0	1,68	106,487	0	1,651	24	0	71,4	61	0,44	0,32	-
23.08.2024	4,577	0,425	107,42	0	0,02	104,962	0	0,02	24	0	71,5	61,1	0,45	0,32	-
Итого:	138,991	0	3187,749	0	3,89	3115,092	0	3,823	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,197														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2024	1695,405	22075,942	0	10,92	21545,757	0	10,779	3798	266
23.08.2024	1834,398	25263,69	0	14,81	24660,85	0	14,601	4542	266

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 7:37:11