

#6016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Машиностроительная 4-10, г. Калининград
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8957
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 19079812
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 4,342 | 0 | 77 | 0 | 0 | 75,291 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,3 | 56,6 | 0,44 | 0,31 | - |
| 25.08.2022 | 4,141 | 0 | 76,015 | 0 | 0 | 74,337 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 56,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 26.08.2022 | 4,139 | 0 | 76,85 | 0 | 0 | 75,159 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 56,8 | 0,43 | 0,31 | - |
| 27.08.2022 | 4,09 | 0 | 76,777 | 0 | 0 | 75,091 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 57 | 0,44 | 0,31 | - |
| 28.08.2022 | 4,167 | 0 | 78,702 | 0 | 0 | 76,972 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 57 | 0,44 | 0,32 | - |
| 29.08.2022 | 4,166 | 0 | 79,582 | 0 | 0 | 77,838 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,8 | 57,1 | 0,43 | 0,31 | - |
| 30.08.2022 | 4,437 | 0 | 83,412 | 0 | 0 | 81,58 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 56,9 | 0,43 | 0,32 | - |
| 31.08.2022 | 4,74 | 0 | 88,225 | 0 | 0,01 | 86,287 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 56,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 01.09.2022 | 4,691 | 0,002 | 85,375 | 0 | 0,01 | 83,486 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 56,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 02.09.2022 | 4,822 | 0,002 | 87,103 | 0 | 0,01 | 85,173 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 56,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 03.09.2022 | 4,921 | 0,002 | 87,887 | 0 | 0 | 85,938 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 56,6 | 0,43 | 0,32 | - |
| 04.09.2022 | 5,126 | 0 | 90,022 | 0 | 0 | 88,028 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 56,3 | 0,43 | 0,32 | - |
| 05.09.2022 | 5,248 | 0 | 92,372 | 0 | 0 | 90,342 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 56,1 | 0,44 | 0,32 | - |
| 06.09.2022 | 5,154 | 0 | 93,393 | 0 | 0 | 91,341 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,8 | 56,4 | 0,43 | 0,32 | - |
| 07.09.2022 | 5,263 | 0 | 90,692 | 0 | 0 | 88,695 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 55,9 | 0,43 | 0,32 | - |
| 08.09.2022 | 5,278 | 0 | 90,162 | 0 | 0 | 88,173 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 55,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 09.09.2022 | 5,276 | 0 | 92,353 | 0 | 0 | 90,326 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 56 | 0,43 | 0,31 | - |
| 10.09.2022 | 5,298 | 0 | 94,145 | 0 | 0,02 | 92,082 | 0 | 0,02 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,8 | 56,1 | 0,43 | 0,32 | - |
| 11.09.2022 | 5,811 | 0,005 | 94,893 | 0 | 0 | 92,788 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,3 | 55,4 | 0,43 | 0,32 | - |
| 12.09.2022 | 5,63 | 0 | 89,02 | 0 | 0 | 87,036 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,5 | 55 | 0,44 | 0,31 | - |
| 13.09.2022 | 5,584 | 0 | 91,527 | 0 | 0 | 89,496 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 55,3 | 0,44 | 0,31 | - |
| 14.09.2022 | 5,4 | 0 | 91,628 | 0 | 0 | 89,602 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,1 | 55,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| 15.09.2022 | 5,688 | 0 | 92,475 | 0 | 0,92 | 90,435 | 0 | 0,907 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,1 | 55,6 | 0,43 | 0,31 | - |
| 16.09.2022 | 5,626 | 0,214 | 95,225 | 0 | 0,07 | 93,13 | 0 | 0,069 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 55,5 | 0,43 | 0,32 | - |
| 17.09.2022 | 5,509 | 0,016 | 94,893 | 0 | 0 | 92,802 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 69,9 | 55,8 | 0,44 | 0,32 | - |
| 18.09.2022 | 5,853 | 0 | 92,405 | 0 | 0,02 | 90,341 | 0 | 0,02 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,5 | 55,1 | 0,43 | 0,31 | - |
| 19.09.2022 | 5,942 | 0,005 | 96,012 | 0 | 0,01 | 93,889 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 55,1 | 0,43 | 0,32 | - |
| 20.09.2022 | 5,574 | 0,002 | 93,29 | 0 | 0,01 | 91,22 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,2 | 55,7 | 0,43 | 0,31 | - |
| 21.09.2022 | 5,708 | 0,002 | 98,08 | 0 | 0 | 95,918 | 0 | 0 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 55,8 | 0,43 | 0,32 | - |
| 22.09.2022 | 5,793 | 0 | 96,185 | 0 | 0,01 | 94,046 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70,4 | 55,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| 23.09.2022 | 5,851 | 0,002 | 99,74 | 0 | 0,01 | 97,539 | 0 | 0,01 | 24 | 141 | 0 | 0 | 70 | 55,7 | 0,43 | 0,32 | - |
| Итого: | 159,268 | 0 | 2765,44 | 0 | 1,1 | 2704,381 | 0 | 1,086 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,041 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 23.08.2022 | 10884,851 | 106143,05 | 0 | 39,21 | 103538,979 | 0 | 38,628 | 17426 | 5 |
| 23.09.2022 | 11044,117 | 108908,493 | 0 | 40,31 | 106243,36 | 0 | 39,712 | 18170 | 5 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:57:03