

#95052#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 4-10, г. Калининград  
Номер абонента 4342  
Порядковый номер 8957  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19079812  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	4,501	0,005	106,423	0	0	103,999	0	0	24	0	71,3	61	0,45	0,32	-
25.08.2024	4,546	0	108,332	0	0,01	105,868	0	0,01	24	0	71,3	61,1	0,44	0,32	-
26.08.2024	4,493	0,002	105,887	0	0,07	103,473	0	0,069	24	0	71,4	61,1	0,44	0,32	-
27.08.2024	4,483	0,017	103,595	0	0,01	101,215	0	0,01	24	0	71,6	61	0,44	0,32	-
28.08.2024	4,676	0,003	112,89	0	0,01	110,319	0	0,01	24	0	71,3	61,2	0,44	0,32	-
29.08.2024	4,577	0,003	109,755	0	0	107,257	0	0	24	0	71,3	61,2	0,44	0,32	-
30.08.2024	4,353	0	97,44	0	0	95,189	0	0	24	0	71,9	61	0,45	0,31	-
31.08.2024	4,584	0	109,17	0	0,01	106,667	0	0,01	24	0	71,5	61,3	0,44	0,32	-
01.09.2024	4,8	0,002	114,07	0	0,01	111,451	0	0,01	24	0	71,6	61,4	0,44	0,32	-
02.09.2024	4,699	0,003	107,64	0	0,02	105,148	0	0,02	24	0	71,9	61,3	0,44	0,32	-
03.09.2024	4,843	0,005	114,215	0	0,01	111,578	0	0,01	24	0	71,8	61,5	0,44	0,32	-
04.09.2024	4,499	0,003	102,545	0	0	100,165	0	0	24	0	72	61,3	0,44	0,32	-
05.09.2024	4,505	0	108,595	0	0	106,105	0	0	24	0	71,6	61,5	0,44	0,32	-
06.09.2024	4,471	0	111,195	0	0	108,661	0	0	24	0	71,3	61,5	0,43	0,32	-
07.09.2024	4,411	0	106,247	0	0	103,793	0	0	24	0	71,9	61,8	0,44	0,32	-
08.09.2024	4,579	0	110,53	0	0	107,962	0	0	24	0	72	61,9	0,44	0,32	-
09.09.2024	4,607	0	114,96	0	0	112,317	0	0	24	0	71,7	61,9	0,44	0,32	-
10.09.2024	4,674	0	115,465	0	0	112,825	0	0	24	0	71,4	61,6	0,44	0,32	-
11.09.2024	4,839	0	117,48	0	0,01	114,77	0	0,01	24	0	71,8	61,7	0,44	0,32	-
12.09.2024	5,053	0,002	126,375	0	0,01	123,479	0	0,01	24	0	71,5	61,8	0,43	0,32	-
13.09.2024	4,943	0,003	126,335	0	0	123,462	0	0	24	0	71,4	61,8	0,43	0,32	-
14.09.2024	5,072	0	130,122	0	0,01	127,129	0	0,01	24	0	71,6	62,1	0,43	0,32	-
15.09.2024	5,375	0,003	141,913	0	0	138,652	0	0	24	0	71,6	62,4	0,43	0,32	-
16.09.2024	5,075	0	128,96	0	0,01	125,987	0	0,01	24	0	71,8	62,2	0,43	0,32	-
17.09.2024	5,05	0,003	131,098	0	0,02	128,08	0	0,02	24	0	71,7	62,3	0,44	0,32	-
18.09.2024	4,977	0,005	130,63	0	0	127,63	0	0	24	0	71,6	62,3	0,43	0,32	-
19.09.2024	4,856	0	125,357	0	0	122,47	0	0	24	0	71,7	62,3	0,43	0,32	-
20.09.2024	4,842	0	121,978	0	0	119,163	0	0	24	0	71,8	62,2	0,43	0,32	-
21.09.2024	4,983	0	129,885	0	0	126,909	0	0	24	0	71,5	62,2	0,43	0,32	-
22.09.2024	5,188	0	140,807	0	0,02	137,586	0	0,02	24	0	71,5	62,5	0,43	0,32	-
23.09.2024	4,994	0,005	130,477	0	0	127,487	0	0	24	0	71,5	62,2	0,44	0,32	-
Итого:	147,548	0	3640,371	0	0,23	3556,796	0	0,229	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,241														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	1834,398	25263,69	0	14,81	24660,85	0	14,601	4542	266
23.09.2024	1981,946	28904,062	0	15,04	28217,646	0	14,828	5286	266

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 8:13:41