

#148517#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Машиностроительная 4-10, г. Калининград
4342
8957
ТВ7 (ASCII)
19079812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	5,267	0,003	185,915	0	0	181,759	0	0	24	0	70,5	63,6	0,41	0,33	-
25.08.2025	1,072	0	53,847	0	0	53,144	0	0	24	0	52,9	48,7	0,28	0,27	-
26.08.2025	0	0	7,838	0	0	7,805	0	0	24	0	31,3	39	0,24	0,24	-
27.08.2025	0	0	5,508	0	0	5,492	0	0	24	0	27	32,4	0,23	0,23	-
28.08.2025	0	0	3,93	0	0	3,922	0	0	24	0	24,6	28,5	0,23	0,24	-
29.08.2025	0	0	3,423	0	0	3,416	0	0	24	0	23,7	26,7	0,23	0,24	-
30.08.2025	0,845	0	46,155	0	0,04	45,529	0	0,04	24	0	52,6	48,3	0,27	0,27	-
31.08.2025	5,594	0,005	212,408	0	0	207,599	0	0	24	0	71	64,6	0,4	0,33	-
01.09.2025	5,225	0	182,11	0	0	177,884	0	0	24	0	72	65	0,42	0,32	-
02.09.2025	5,033	0	179,117	0	0	174,982	0	0	24	0	71,8	65	0,41	0,32	-
03.09.2025	4,986	0	171,643	0	0	167,644	0	0	24	0	72,1	65	0,42	0,32	-
04.09.2025	4,754	0	169,863	0	0	165,935	0	0	24	0	71,8	65	0,41	0,32	-
05.09.2025	4,887	0	170,14	0	0	166,187	0	0	24	0	72,1	65,1	0,43	0,32	-
06.09.2025	4,905	0	179,393	0	0	175,248	0	0	24	0	71,9	65,2	0,43	0,33	-
07.09.2025	5,139	0	190,628	0	0	186,221	0	0	24	0	71,8	65,3	0,43	0,33	-
08.09.2025	4,96	0	178,215	0	0	174,08	0	0	24	0	72	65,2	0,43	0,33	-
09.09.2025	4,872	0	176,973	0	0	172,861	0	0	24	0	72,1	65,4	0,43	0,33	-
10.09.2025	5,003	0	179,545	0	0	175,371	0	0	24	0	72,2	65,4	0,43	0,33	-
11.09.2025	5,056	0	182,415	0	0	178,185	0	0	24	0	72,1	65,3	0,43	0,33	-
12.09.2025	4,894	0	178,12	0	0	174	0	0	24	0	71,9	65,2	0,43	0,33	-
13.09.2025	4,965	0	181,398	0	0	177,199	0	0	24	0	72	65,3	0,43	0,33	-
14.09.2025	5,279	0	196,258	0	0	191,715	0	0	24	0	72	65,4	0,42	0,33	-
15.09.2025	5,104	0	183,66	0	0,01	179,398	0	0,01	24	0	72,1	65,3	0,43	0,33	-
16.09.2025	5,031	0,003	182,735	0	0	178,49	0	0	24	0	72,1	65,4	0,43	0,33	-
17.09.2025	5,066	0	186,938	0	0	182,611	0	0	24	0	72	65,4	0,42	0,33	-
18.09.2025	5,279	0	192,348	0	0	187,889	0	0	24	0	72	65,3	0,42	0,33	-
19.09.2025	5,1	0	181,622	0	0	177,403	0	0	24	0	72	65,2	0,43	0,33	-
20.09.2025	5,113	0	179,242	0	0	175,078	0	0	24	0	72,1	65,1	0,43	0,33	-
21.09.2025	4,974	0	172,055	0	0	168,053	0	0	24	0	72,1	65,1	0,43	0,33	-
22.09.2025	4,86	0	170,245	0	0,01	166,302	0	0,01	24	0	71,9	65	0,43	0,33	-
23.09.2025	5,178	0,003	181,915	0	0	177,687	0	0	24	0	72,1	65,2	0,43	0,33	-
Итого:	128,441	0	4665,602	0	0,06	4559,089	0	0,06	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,678														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	6503,531	89324,665	0	25,7	87135,517	0	25,29	12627	941
23.09.2025	6631,974	93990,263	0	25,76	91694,606	0	25,349	13371	941

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 9:10:21