

#6041#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 4-10, г. Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8957
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19079812
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	5,748	0,002	98,74	0	0	96,566	0	0	24	141	0	0	70	55,8	0,43	0,32	-
25.09.2022	6,087	0	99,94	0	0	97,729	0	0	24	141	0	0	70,3	55,4	0,43	0,32	-
26.09.2022	5,835	0	97,772	0	0,02	95,615	0	0,02	24	141	0	0	69,9	55,4	0,43	0,32	-
27.09.2022	5,634	0,005	95,825	0	0	93,712	0	0	24	141	0	0	70,1	55,7	0,43	0,32	-
28.09.2022	5,869	0	99,645	0	0	97,436	0	0	24	141	0	0	70,2	55,9	0,43	0,32	-
29.09.2022	5,935	0	98,827	0	0,03	96,643	0	0,03	24	141	0	0	70,1	55,5	0,43	0,32	-
30.09.2022	5,834	0,007	103,8	0	0	101,532	0	0	24	141	0	0	69,7	56	0,43	0,32	-
01.10.2022	5,943	0	101,85	0	0	99,606	0	0	24	141	0	0	70	55,8	0,43	0,32	-
02.10.2022	6,225	0	106,098	0	0	103,765	0	0	24	141	0	0	69,9	55,6	0,43	0,32	-
03.10.2022	5,949	0	101,332	0	0	99,094	0	0	24	141	0	0	70,1	55,8	0,43	0,32	-
04.10.2022	5,944	0	102,19	0	0,03	99,931	0	0,03	24	141	0	0	70,1	55,9	0,42	0,32	-
Итого:	65,003	0	1106,019	0	0,08	1081,629	0	0,08	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,526																

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	11044,117	108908,493	0	40,31	106243,36	0	39,712	18170	5
04.10.2022	11109,118	110014,513	0	40,39	107324,989	0	39,791	18434	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:01:05