

#117102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,003	198,96	202,78	0	193,8	199,82	-6,02	24	0	0	76,8	56,1	20,65	0,7	0,7	-
25.01.2025	3,597	175,56	178,91	0	171	176,32	-5,32	24	0	0	76,9	55,9	21,03	0,7	0,7	-
26.01.2025	3,638	164,92	168,23	0	160,63	165,94	-5,31	24	0	0	76,8	54,1	22,66	0,7	0,7	-
27.01.2025	3,222	126,69	129,77	0	123,45	128,23	-4,78	24	0	0	76,5	50,4	26,1	0,7	0,7	-
28.01.2025	3,351	156,4	159,4	0	152,34	157,14	-4,8	24	0	0	76,9	54,9	22,01	0,7	0,7	-
29.01.2025	3,714	191,47	194,88	0	186,47	191,94	-5,47	24	0	0	77	57	19,92	0,7	0,7	-
30.01.2025	3,727	193,49	196,97	0	188,49	194	-5,51	24	0	0	76,9	57,1	19,78	0,7	0,7	-
31.01.2025	4,286	231,96	236,49	0	225,88	232,83	-6,95	24	0	0	77,1	58,2	18,96	0,7	0,7	-
01.02.2025	4,46	255,15	260,58	0	248,5	256,41	-7,91	24	0	0	77,1	59,1	17,95	0,7	0,7	-
02.02.2025	4,79	286,68	292,79	0	279,22	287,97	-8,75	24	0	0	77,1	60	17,16	0,7	0,7	-
03.02.2025	4,853	297,34	303,98	0	289,59	298,9	-9,31	24	0	0	77,2	60,4	16,77	0,7	0,7	-
04.02.2025	4,399	249,36	254,37	0	242,84	250,28	-7,44	24	0	0	77,2	59,1	18,11	0,7	0,7	-
05.02.2025	4,456	263,87	269,62	0	256,95	265,18	-8,23	24	0	0	77,2	59,9	17,34	0,7	0,7	-
06.02.2025	4,121	226,56	231,11	0	220,64	227,49	-6,85	24	0	0	77	58,4	18,66	0,7	0,7	-
07.02.2025	4,697	281,62	288,33	0	274,26	283,57	-9,31	24	0	0	77,1	60	17,12	0,7	0,7	-
08.02.2025	5,314	366,21	375,44	0	356,43	368,64	-12,21	24	0	0	78	63,1	14,89	0,7	0,7	-
09.02.2025	5,574	369,76	378,85	0	359,52	371,73	-12,21	24	0	0	79,8	64,3	15,49	0,7	0,7	-
10.02.2025	5,751	375,66	384,85	0	364,86	377,37	-12,51	24	0	0	81,3	65,5	15,74	0,7	0,7	-
11.02.2025	5,964	399,35	409,72	0	387,8	401,6	-13,8	24	0	0	81,6	66,2	15,37	0,7	0,7	-
12.02.2025	5,63	369,35	378,6	0	358,83	371,28	-12,45	24	0	0	80,9	65,2	15,67	0,7	0,7	-
13.02.2025	5,248	337,13	345,2	0	327,69	338,72	-11,03	24	0	0	80,2	64,2	16	0,7	0,7	-
14.02.2025	5,126	334,1	341,81	0	325,01	335,64	-10,63	24	0	0	78,9	63,1	15,76	0,7	0,7	-
15.02.2025	5,278	337,62	345,59	0	328,31	339,28	-10,97	24	0	0	79,5	63,4	16,06	0,7	0,7	-
16.02.2025	5,17	337,93	345,99	0	328,51	339,47	-10,96	24	0	0	80,1	64,3	15,72	0,7	0,7	-
17.02.2025	5,472	372,39	381,66	0	362,24	374,58	-12,34	24	0	0	79,1	64	15,1	0,7	0,7	-
18.02.2025	4,926	335,02	343,02	0	326,14	336,86	-10,72	24	0	0	77,7	62,6	15,1	0,7	0,7	-
19.02.2025	5	344,71	352,84	0	335,54	346,46	-10,92	24	0	0	77,9	63	14,89	0,7	0,7	-
20.02.2025	5,107	348,7	357,32	0	338,88	350,4	-11,52	24	0	0	80,3	65,3	15,05	0,7	0,7	-
21.02.2025	5,263	361,33	370,42	0	351,54	363,58	-12,04	24	0	0	78,7	63,8	14,96	0,7	0,7	-
22.02.2025	4,523	292,87	299,67	0	285,22	294,53	-9,31	24	0	0	77,2	61,3	15,85	0,7	0,7	-
23.02.2025	4,555	325,91	333,3	0	317,63	327,55	-9,92	24	0	0	75,9	61,6	14,34	0,7	0,7	-
Итого:	145,215	8908,07	9112,49	0	8668,21	8953,71	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,215															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	532,245	28017,98	28319,53	0	27347,05	27935,1
23.02.2025	677,46	36926,05	37432,02	0	36015,26	36888,81

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:45:46