

#26464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8285
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123031
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,083	112,86	112,39	0	110,32	111,41	-1,09	24	0	0	71,2	43,2	27,99	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,644	99,43	99,12	0	97,22	98,26	-1,04	24	0	0	70,1	42,9	27,23	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	3,311	129,19	128,92	0	126,37	127,74	-1,37	24	0	0	70,2	44	26,25	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	3,373	143,73	143,08	0	140,5	141,62	-1,12	24	0	0	70,8	46,7	24,05	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	4,043	170,19	169,41	0	166,35	167,68	-1,33	24	0	0	71	46,7	24,32	0,7	0,7	3
01.03.2021	4,094	173,62	172,7	0	169,66	170,91	-1,25	24	0	0	71,6	47,4	24,16	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	3,99	165,09	164,53	0	161,33	162,87	-1,54	24	0	0	71,2	46,4	24,76	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	4,025	154,69	153,77	0	150,96	152,19	-1,23	24	0	0	73,8	47,1	26,69	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	4,139	167,89	166,86	0	163,88	165,04	-1,16	24	0	0	73,4	48,1	25,27	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	4,265	167,53	166,21	0	163,25	164,29	-1,04	24	0	0	76,1	50	26,14	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	4,05	161,25	160,24	0	157,24	158,4	-1,16	24	0	0	75,2	49,4	25,77	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	4,385	172,6	171,48	0	168,41	169,62	-1,21	24	0	0	73,9	47,9	26,05	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	4,459	174,01	172,69	0	169,63	170,74	-1,11	24	0	0	75,3	49	26,31	0,7	0,7	0
09.03.2021	4,251	161,9	160,7	0	157,62	158,77	-1,15	24	0	0	78	51	26,99	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	4,137	156,91	155,65	0	152,79	153,79	-1	24	0	0	77,2	50,2	27,09	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	4,665	181,05	179,89	0	176,3	177,71	-1,41	24	0	0	77,2	50,7	26,47	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	3,692	137,84	137,51	0	134,6	136,19	-1,59	24	0	0	72,7	45,3	27,46	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	3,655	145,72	145,22	0	142,41	143,81	-1,4	24	0	0	71,4	45,7	25,71	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	4,073	164,57	163,97	0	160,83	162,35	-1,52	24	0	0	71,4	46,1	25,34	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	3,818	154,59	153,98	0	151,04	152,44	-1,4	24	0	0	71,6	46,3	25,31	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	3,649	151	150,18	0	147,51	148,62	-1,11	24	0	0	72	47,3	24,78	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	3,528	139,77	138,98	0	136,54	137,58	-1,04	24	0	0	72,3	46,4	25,87	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	3,938	163,77	162,77	0	159,91	161	-1,09	24	0	0	72,8	48,1	24,64	0,7	0,7	1
19.03.2021	4,076	163,23	162,07	0	159,18	160,26	-1,08	24	0	0	74,8	49,2	25,63	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	4,366	185,57	184,29	0	180,79	181,93	-1,14	24	0	0	76,6	52,4	24,16	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	4,286	162,68	161,54	0	158,6	159,8	-1,2	24	0	0	75,2	48,2	27,04	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	3,53	133,98	133,34	0	130,75	131,95	-1,2	24	0	0	73,9	46,8	27,02	0,7	0,7	-
Итого:	105,525	4194,66	4171,49	0	4093,99	4126,97	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,525															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	684,277	27904,63	27608,32	0	27219,74	27291,9
22.03.2021	789,802	32099,29	31779,81	0	31313,73	31418,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 16:38:58