

#121727#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,507	310,93	317,72	0	303,2	312,48	-9,28	24	0	0	74,9	60,1	14,87	0,7	0,7	-
25.02.2025	4,472	269,79	275,61	0	262,73	271,04	-8,31	24	0	0	77,2	60,2	17,02	0,7	0,7	-
26.02.2025	4,079	238,67	243,35	0	232,46	239,36	-6,9	24	0	0	77,2	59,6	17,56	0,7	0,7	-
27.02.2025	4,008	240,76	245,5	0	234,6	241,55	-6,95	24	0	0	76,2	59,1	17,09	0,7	0,7	-
28.02.2025	4,259	289,15	295,21	0	282,06	290,45	-8,39	24	0	0	74,4	59,3	15,11	0,7	0,7	-
01.03.2025	4,461	318,53	325,5	0	310,75	320,14	-9,39	24	0	0	74,3	59,9	14,36	0,7	0,7	-
02.03.2025	4,378	304,22	310,53	0	296,75	305,45	-8,7	24	0	0	74,4	59,7	14,75	0,7	0,7	-
03.03.2025	3,899	260,4	265,86	0	254,06	261,65	-7,59	24	0	0	74,2	58,9	15,34	0,7	0,7	-
04.03.2025	3,774	250,41	255,64	0	244,28	251,6	-7,32	24	0	0	74,2	58,7	15,45	0,7	0,7	-
05.03.2025	3,286	216,54	220,6	0	211,27	217,12	-5,85	24	0	0	74,3	58,7	15,55	0,7	0,7	-
06.03.2025	3,129	210,23	214,07	0	205,11	210,64	-5,53	24	0	0	74,1	58,9	15,26	0,7	0,7	-
07.03.2025	3,292	231,52	235,8	0	225,86	231,94	-6,08	24	0	0	74,3	59,7	14,57	0,7	0,7	-
08.03.2025	3,229	234,63	239,13	0	228,91	235,15	-6,24	24	0	0	74,3	60,2	14,1	0,7	0,7	-
09.03.2025	3,175	234,49	238,72	0	228,76	234,72	-5,96	24	0	0	74,3	60,4	13,89	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,821	203,09	206,52	0	198,14	203,1	-4,96	24	0	0	74,3	60	14,24	0,7	0,7	-
11.03.2025	3,885	266,82	272,18	0	260,29	267,76	-7,47	24	0	0	74,4	59,4	14,94	0,7	0,7	-
12.03.2025	3,728	250,84	255,65	0	244,71	251,53	-6,82	24	0	0	74,4	59,2	15,23	0,7	0,7	-
13.03.2025	3,99	275,95	281,51	0	269,2	276,92	-7,72	24	0	0	74,4	59,6	14,82	0,7	0,7	-
14.03.2025	4,183	302,83	309,46	0	295,41	304,31	-8,9	24	0	0	74,6	60,4	14,16	0,7	0,7	-
15.03.2025	4,035	334,29	341,69	0	326,08	335,65	-9,57	24	0	0	74,5	62,1	12,37	0,7	0,7	-
16.03.2025	4,433	349,4	357,29	0	340,81	351,13	-10,32	24	0	0	74,5	61,5	13,01	0,7	0,7	-
17.03.2025	4,126	330,98	338,38	0	322,81	332,47	-9,66	24	0	0	74,6	61,8	12,78	0,7	0,7	-
18.03.2025	4,138	278,53	285,49	0	271,71	280,91	-9,2	24	0	0	74,3	59	15,23	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,821	261,8	267,88	0	255,42	263,58	-8,16	24	0	0	74,3	59,3	14,95	0,7	0,7	-
20.03.2025	3,586	282,98	289,01	0	276,03	284,02	-7,99	24	0	0	74,5	61,5	12,99	0,7	0,7	-
21.03.2025	3,437	251,44	256,3	0	245,28	252,04	-6,76	24	0	0	74,3	60,2	14,01	0,7	0,7	-
22.03.2025	3,447	278,53	284,12	0	271,71	279,18	-7,47	24	0	0	74,4	61,7	12,69	0,7	0,7	-
23.03.2025	3,352	279,2	284,58	0	272,64	279,82	-7,18	24	0	0	72,6	60,3	12,3	0,7	0,7	-
Итого:	106,93	7556,95	7713,3	0	7371,04	7585,71	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,93															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	677,46	36926,05	37432,02	0	36015,26	36888,81
23.03.2025	784,39	44483	45145,32	0	43386,3	44474,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 11:04:51