

#26463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	3,372	123,54	123,07	0	120,68	121,96	-1,28	24	0	0	72,2	44,2	28	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	3,538	130,64	130,16	0	127,6	128,94	-1,34	24	0	0	72,2	44,5	27,76	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	2,937	103,26	102,8	0	100,87	101,89	-1,02	24	0	0	72,2	43,1	29,16	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	2,832	110,5	109,98	0	107,94	108,86	-0,92	24	0	0	72,1	45,9	26,27	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	2,9	103,81	103,41	0	101,44	102,49	-1,05	24	0	0	71,9	43,3	28,6	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	3,029	109,08	108,65	0	106,56	107,7	-1,14	23	0	0	72	43,5	28,48	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	3,088	108,49	108,08	0	105,98	107,13	-1,15	24	0	0	72,2	43	29,17	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	2,683	90,05	89,72	0	87,98	88,98	-1	24	0	0	71,8	41,3	30,54	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	2,322	81,03	80,89	0	79,2	80,18	-0,98	24	0	0	71,5	42,1	29,36	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	3,174	113,96	113,42	0	111,33	112,41	-1,08	24	0	0	72	43,4	28,56	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	3,433	136,1	135,41	0	132,94	134,02	-1,08	24	0	0	72,3	46,4	25,86	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	3,31	124,72	124,11	0	121,82	122,93	-1,11	24	0	0	72,1	44,9	27,2	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	3,49	139,12	138,28	0	135,89	136,88	-0,99	24	0	0	72,4	46,6	25,72	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	3,811	153,45	152,7	0	149,86	151,12	-1,26	24	0	0	72,4	47	25,46	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	3,773	158,16	157,33	0	154,44	155,61	-1,17	24	0	0	72,5	48	24,45	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	3,788	159,07	158,27	0	155,36	156,54	-1,18	24	0	0	72,5	48,1	24,41	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	3,356	128,09	127,52	0	125,13	126,27	-1,14	24	0	0	72,2	45,4	26,83	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	3,137	115,86	115,56	0	113,18	114,51	-1,33	24	0	0	72	44,3	27,78	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	3,219	114,43	113,94	0	111,78	112,94	-1,16	24	0	0	72	43,2	28,84	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	2,91	102,7	102,21	0	100,33	101,31	-0,98	24	0	0	71,9	42,9	29,01	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	2,559	87,8	87,52	0	85,78	86,79	-1,01	24	0	0	71,8	41,9	29,86	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	3,056	109,12	108,69	0	106,61	107,75	-1,14	24	0	0	72	43,3	28,7	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	3,241	121,29	120,69	0	118,46	119,54	-1,08	24	0	0	72,2	44,8	27,39	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	3,107	111,19	110,66	0	108,62	109,71	-1,09	24	0	0	72	43,4	28,62	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	2,996	103,83	103,25	0	101,46	102,41	-0,95	24	0	0	72	42,4	29,59	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	2,64	91,46	90,99	0	89,36	90,22	-0,86	24	0	0	71,8	42,3	29,59	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	2,251	78,6	78,25	0	76,81	77,6	-0,79	24	0	0	71,4	42	29,34	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	2,076	73,09	72,87	0	71,44	72,24	-0,8	24	0	0	71,3	42,2	29,07	0,7	0,7	11
20.04.2021	2,151	74,87	74,64	0	73,16	74,04	-0,88	24	0	0	71,3	41,9	29,42	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	2,329	83,62	83,32	0	81,72	82,63	-0,91	24	0	0	71,4	42,8	28,54	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	3,417	125,5	124,88	0	122,58	123,73	-1,15	24	0	0	72,2	44,3	27,92	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	3,238	121,67	121,04	0	118,86	119,88	-1,02	24	0	0	72,1	44,9	27,26	0,7	0,7	-
Итого:	97,163	3588,1	3572,31	0	3505,17	3539,21	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,163															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	789,802	32099,29	31779,81	0	31313,73	31418,87
23.04.2021	886,965	35687,39	35352,12	0	34818,9	34958,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 22:37:40