

#126844#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 70, г. Калининград
4113
8285
ВКТ-7
00123031
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,529	200,45	204,4	0	195,58	201,39	-5,81	24	0	0	74,2	56,1	18,04	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	3,359	193,56	197,43	0	188,84	194,51	-5,67	24	0	0	74,2	56,4	17,77	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,572	169,17	172,28	0	165,06	170,09	-5,03	24	0	0	74	52,4	21,64	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,534	168,08	171,28	0	164,01	169,1	-5,09	24	0	0	74,2	52,6	21,57	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,961	138,92	141,18	0	135,54	139,36	-3,82	24	0	0	74,2	52,4	21,88	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,843	138,02	140,2	0	134,66	138,36	-3,7	24	0	0	74,1	52,9	21,12	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	3,328	161,42	164,26	0	157,5	162,11	-4,61	23	0	0	74,1	53	21,13	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3,213	156,71	159,41	0	152,9	157,34	-4,44	24	0	0	74	53	21,02	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,362	166,85	169,83	0	162,8	167,6	-4,8	24	0	0	74	53,3	20,64	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,99	152,84	155,36	0	149,13	153,26	-4,13	24	0	0	74,1	54,1	20,05	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,615	131,36	133,39	0	128,18	131,61	-3,43	24	0	0	74,1	53,7	20,41	0,7	0,7	-
04.04.2025	3,02	149,66	152,19	0	146,04	150,2	-4,16	24	0	0	74	53,3	20,69	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,818	214,46	218,73	0	209,24	215,55	-6,31	24	0	0	74,3	56	18,25	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,121	262,21	267,89	0	255,78	263,68	-7,9	24	0	0	74,4	58,3	16,12	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,791	225,23	229,83	0	219,73	226,37	-6,64	24	0	0	74,4	57,1	17,25	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,613	207,14	211,27	0	202,06	208,16	-6,1	24	0	0	74,3	56,4	17,88	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,672	208,56	212,73	0	203,47	209,61	-6,14	24	0	0	74,3	56,2	18,04	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,814	243,2	248,22	0	237,36	244,44	-7,08	24	0	0	73,6	57,5	16,07	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,521	218,16	222,46	0	213,07	219,25	-6,18	24	0	0	72,4	55,9	16,53	0,7	0,7	-
12.04.2025	3,336	227,77	232,19	0	222,44	228,64	-6,2	24	0	0	72,4	57,4	15	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,721	167,28	169,78	0	163,37	167,38	-4,01	24	0	0	72,3	55,6	16,69	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,263	137,28	139,04	0	134,07	137,06	-2,99	24	0	0	72,3	55,4	16,89	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,334	142,15	144,06	0	138,89	142,01	-3,12	24	0	0	72,1	55,3	16,81	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,462	116,18	117,67	0	113,49	115,77	-2,28	24	0	0	72	59,1	12,87	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,757	98,8	99,94	0	96,58	98,11	-1,53	24	0	0	71,2	63,4	7,83	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,734	98,49	99,62	0	96,26	97,81	-1,55	24	0	0	71	63,4	7,64	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,74	99,08	100,23	0	96,83	98,4	-1,57	24	0	0	71	63,3	7,63	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,791	105,32	106,54	0	102,94	104,59	-1,65	24	0	0	71,1	63,4	7,7	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,728	98,75	99,9	0	96,54	98,09	-1,55	24	0	0	71	63,5	7,53	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,633	87,11	88,1	0	85,14	86,48	-1,34	24	0	0	70,6	63,2	7,43	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,68	92,28	93,37	0	90,21	91,69	-1,48	24	0	0	70,9	63,3	7,53	0,7	0,7	-
Итого:	81,855	4976,49	5062,78	0	4857,71	4988,02	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,855															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	784,39	44483	45145,32	0	43386,3	44474,52
23.04.2025	866,245	49459,49	50208,1	0	48244,01	49462,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 7:27:13