

#26455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,744	40,39	40,63	0	39,53	40,15	-0,62	24	0	0	69,1	50,2	18,86	0,7	0,7	-
25.04.2023	0,786	42,62	42,86	0	41,71	42,35	-0,64	24	0	0	69,2	50,3	18,89	0,7	0,7	-
26.04.2023	0,827	44,74	45	0	43,77	44,46	-0,69	24	0	0	69,1	50,2	18,87	0,7	0,7	-
27.04.2023	0,819	44,38	44,64	0	43,44	44,13	-0,69	24	0	0	69,1	50,2	18,86	0,7	0,7	-
28.04.2023	0,73	39,95	40,27	0	39,09	39,82	-0,73	24	0	0	68,9	50,2	18,64	0,7	0,7	-
29.04.2023	0,737	40,41	40,7	0	39,58	40,24	-0,66	24	0	0	69	50,4	18,57	0,7	0,7	-
30.04.2023	0,851	45,9	46,15	0	44,92	45,61	-0,69	24	0	0	69,2	50,3	18,95	0,7	0,7	-
01.05.2023	0,878	46,88	47,13	0	45,9	46,57	-0,67	24	0	0	69,4	50,2	19,21	0,7	0,7	-
02.05.2023	0,82	43,87	44,14	0	42,94	43,64	-0,7	24	0	0	69,2	50,1	19,14	0,7	0,7	-
03.05.2023	0,67	37,59	37,92	0	36,82	37,5	-0,68	24	0	0	68,5	50,3	18,18	0,7	0,7	-
04.05.2023	0,8	45	45,24	0	44,05	44,68	-0,63	24	0	0	69	50,8	18,21	0,7	0,7	-
05.05.2023	0,802	44,93	45,17	0	43,98	44,61	-0,63	24	0	0	69	50,8	18,25	0,7	0,7	-
06.05.2023	0,817	45,78	46,05	0	44,8	45,48	-0,68	24	0	0	69,1	50,8	18,26	0,7	0,7	-
07.05.2023	0,831	45,37	45,6	0	44,37	45,03	-0,66	24	0	0	69,4	50,6	18,73	0,7	0,7	-
08.05.2023	0,852	47,64	47,85	0	46,63	47,26	-0,63	24	0	0	69,3	51	18,3	0,7	0,7	-
09.05.2023	0,806	45,38	45,62	0	44,44	45,08	-0,64	24	0	0	69,3	51,2	18,13	0,7	0,7	-
10.05.2023	0,771	43,68	43,93	0	42,74	43,41	-0,67	24	0	0	69,4	51,3	18,08	0,7	0,7	-
11.05.2023	0,754	43,13	43,37	0	42,19	42,85	-0,66	24	0	0	69,4	51,5	17,94	0,7	0,7	-
12.05.2023	0,796	45,33	45,54	0	44,36	44,96	-0,6	24	0	0	69,4	51,5	17,97	0,7	0,7	-
13.05.2023	0,779	45,21	45,41	0	44,25	44,87	-0,62	24	0	0	69,3	51,6	17,66	0,7	0,7	-
14.05.2023	0,831	47,68	47,85	0	46,63	47,24	-0,61	24	0	0	69,6	51,7	17,86	0,7	0,7	-
15.05.2023	0,74	43,08	43,3	0	42,18	42,78	-0,6	24	0	0	69,5	51,9	17,55	0,7	0,7	-
16.05.2023	0,758	45,01	45,25	0	44,07	44,67	-0,6	24	0	0	69,2	52	17,23	0,7	0,7	-
17.05.2023	0,741	44,65	44,89	0	43,72	44,33	-0,61	24	0	0	69,1	52,1	16,97	0,7	0,7	-
18.05.2023	0,808	47,3	47,5	0	46,29	46,93	-0,64	24	0	0	69,5	51,9	17,56	0,7	0,7	-
19.05.2023	0,777	45,72	45,92	0	44,73	45,33	-0,6	24	0	0	69,4	52	17,4	0,7	0,7	-
20.05.2023	0,746	44,66	44,86	0	43,69	44,3	-0,61	24	0	0	69,3	52,2	17,11	0,7	0,7	-
21.05.2023	0,804	47,71	47,87	0	46,71	47,24	-0,53	24	0	0	69,5	52,4	17,18	0,7	0,7	-
22.05.2023	0,764	45,12	45,33	0	44,14	44,75	-0,61	24	0	0	69,8	52,4	17,31	0,7	0,7	-
23.05.2023	0,725	43,51	43,73	0	42,57	43,17	-0,6	24	0	0	69,7	52,7	17,05	0,7	0,7	-
Итого:	23,564	1332,62	1339,72	0	1304,24	1323,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,564															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2613,914	110395,6	109964,89	0	107772,52	108731,39
23.05.2023	2637,478	111728,22	111304,61	0	109076,76	110054,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 8:06:06