

#84543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 3,252 | 142,99 | 143,35 | 0 | 139,63 | 141,69 | -2,06 | 24 | 0 | 0 | 73 | 49,6 | 23,31 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 2,85 | 118,21 | 118,41 | 0 | 115,45 | 117,15 | -1,7 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 48 | 24,71 | 0,7 | 0,7 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 2,629 | 116,33 | 116,44 | 0 | 113,58 | 115,07 | -1,49 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 49,7 | 23,17 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 2,037 | 87,4 | 87,25 | 0 | 85,37 | 86,28 | -0,91 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 48,5 | 23,9 | 0,7 | 0,7 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,713 | 80,81 | 80,67 | 0 | 78,92 | 79,71 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 50,5 | 21,75 | 0,7 | 0,7 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 1,491 | 71,89 | 71,67 | 0 | 70,22 | 70,82 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 50,8 | 21,23 | 0,7 | 0,7 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 1,342 | 67,97 | 67,77 | 0 | 66,41 | 66,91 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 72 | 51,8 | 20,21 | 0,7 | 0,7 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 1,253 | 66,82 | 66,58 | 0 | 65,29 | 65,74 | -0,45 | 24 | 0 | 0 | 71,9 | 52,7 | 19,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.05.2024 | 1,177 | 64,68 | 64,46 | 0 | 63,22 | 63,59 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 53,2 | 18,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.05.2024 | 0,734 | 51,01 | 50,82 | 0 | 49,82 | 50,03 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 72 | 57,2 | 14,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.05.2024 | 0,767 | 55,44 | 55,25 | 0 | 54,18 | 54,4 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,2 | 14,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.05.2024 | 0,761 | 53,37 | 53,19 | 0 | 52,13 | 52,39 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 57,3 | 14,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.05.2024 | 0,692 | 49,43 | 49,28 | 0 | 48,31 | 48,54 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,2 | 14,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.05.2024 | 0,734 | 52,28 | 52,12 | 0 | 51,06 | 51,31 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57,2 | 14,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.05.2024 | 0,677 | 47,96 | 47,82 | 0 | 46,9 | 47,11 | -0,21 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57 | 14,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.05.2024 | 0,707 | 50,03 | 49,89 | 0 | 48,91 | 49,15 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57 | 14,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.05.2024 | 0,7 | 50,45 | 50,32 | 0 | 49,31 | 49,56 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 57 | 14,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.05.2024 | 0,731 | 52,31 | 52,19 | 0 | 51,15 | 51,38 | -0,23 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,1 | 14,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.05.2024 | 0,754 | 54,45 | 54,33 | 0 | 53,2 | 53,51 | -0,31 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,3 | 14,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.05.2024 | 0,717 | 52,11 | 52 | 0 | 50,91 | 51,2 | -0,29 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,3 | 14,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.05.2024 | 0,669 | 48,19 | 48,08 | 0 | 47,1 | 47,34 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 57 | 14,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.05.2024 | 0,709 | 50,38 | 50,29 | 0 | 49,22 | 49,5 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57 | 14,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.05.2024 | 0,708 | 50,51 | 50,43 | 0 | 49,38 | 49,66 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 57 | 14,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.05.2024 | 0,677 | 48,37 | 48,29 | 0 | 47,25 | 47,57 | -0,32 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,1 | 14,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.05.2024 | 0,676 | 48,73 | 48,63 | 0 | 47,61 | 47,86 | -0,25 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,2 | 14,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.05.2024 | 0,725 | 52,42 | 52,32 | 0 | 51,22 | 51,5 | -0,28 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 57,4 | 14,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.05.2024 | 0,644 | 46,39 | 46,28 | 0 | 45,31 | 45,55 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,2 | 14,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.05.2024 | 0,682 | 49,09 | 48,96 | 0 | 47,97 | 48,19 | -0,22 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 57,3 | 14,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.05.2024 | 0,622 | 45,46 | 45,37 | 0 | 44,43 | 44,69 | -0,26 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 57,4 | 13,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.05.2024 | 0,649 | 47,43 | 47,35 | 0 | 46,38 | 46,62 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 57,4 | 13,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 32,479 | 1872,91 | 1869,81 | 0 | 1829,84 | 1844,02 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 32,479 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.04.2024 | 26,885 | 1312,62 | 1314,26 | 0 | 1281,76 | 1297,93 |
| 23.05.2024 | 59,364 | 3185,53 | 3184,07 | 0 | 3111,6 | 3141,95 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:55:36