

#131173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,698	95,29	96,42	0	93,15	94,63	-1,48	24	0	0	70,8	63,4	7,48	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,709	99,34	100,55	0	97,1	98,7	-1,6	24	0	0	70,8	63,5	7,3	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,697	99,69	100,93	0	97,44	99,09	-1,65	24	0	0	70,7	63,6	7,15	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,781	109	110,4	0	106,55	108,37	-1,82	24	0	0	71	63,6	7,33	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,659	97,05	98,35	0	94,87	96,56	-1,69	24	0	0	70,8	63,8	6,95	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,692	101,67	102,99	0	99,38	101,09	-1,71	24	0	0	71	64	6,98	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,702	107,5	108,92	0	105,1	106,91	-1,81	24	0	0	70,5	63,9	6,66	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,731	115,64	117,13	0	113,08	114,96	-1,88	24	0	0	70,4	63,9	6,46	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,711	113,26	114,65	0	110,75	112,53	-1,78	24	0	0	70,4	64	6,41	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,696	111,57	112,95	0	109,1	110,86	-1,76	24	0	0	70,4	64	6,38	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,797	125,59	127,18	0	122,83	124,79	-1,96	24	0	0	70,5	64	6,49	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,735	120,49	121,98	0	117,83	119,7	-1,87	24	0	0	70,4	64,1	6,24	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,729	119,86	121,46	0	117,21	119,19	-1,98	24	0	0	70,4	64,2	6,22	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,767	127,5	129,18	0	124,68	126,8	-2,12	24	0	0	70,2	64	6,16	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,767	130,57	132,26	0	127,68	129,79	-2,11	24	0	0	70,2	64,2	6,01	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,724	124,55	126,23	0	121,79	123,84	-2,05	24	0	0	70,3	64,4	5,93	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,726	125,56	127,18	0	122,78	124,81	-2,03	24	0	0	70,2	64,3	5,91	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,82	140,78	142,67	0	137,64	139,97	-2,33	24	0	0	70,3	64,4	5,96	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,74	129,01	130,74	0	126,14	128,25	-2,11	24	0	0	70,6	64,7	5,87	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,745	131,25	132,96	0	128,33	130,42	-2,09	24	0	0	70,5	64,7	5,8	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,721	128,37	130,04	0	125,53	127,56	-2,03	24	0	0	70,5	64,8	5,75	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,769	133,07	134,93	0	130,07	132,35	-2,28	24	0	0	70,8	64,9	5,9	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,72	128,09	129,79	0	125,21	127,3	-2,09	24	0	0	70,8	65,1	5,76	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,751	132,89	134,65	0	129,94	132,08	-2,14	24	0	0	70,8	65	5,78	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,82	143,82	145,79	0	140,59	143,01	-2,42	24	0	0	70,9	65	5,83	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,758	135,99	137,85	0	132,96	135,19	-2,23	24	0	0	70,8	65,1	5,71	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,741	134,61	136,44	0	131,58	133,83	-2,25	24	0	0	70,8	65,2	5,65	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,774	141,05	142,95	0	137,9	140,19	-2,29	24	0	0	70,9	65,3	5,61	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,703	130,1	131,84	0	127,18	129,3	-2,12	24	0	0	70,9	65,3	5,55	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,694	128,12	129,81	0	125,25	127,29	-2,04	24	0	0	71	65,4	5,55	0,7	0,7	-
Итого:	22,077	3661,28	3709,22	0	3579,64	3639,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,077															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	866,245	49459,49	50208,1	0	48244,01	49462,54
23.05.2025	888,322	53120,77	53917,32	0	51823,65	53101,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:56:47