

#26454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,722	43,58	43,79	0	42,63	43,22	-0,59	24	0	0	69,9	52,9	16,95	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,744	45,67	45,86	0	44,7	45,25	-0,55	24	0	0	69,6	53	16,64	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,724	45,08	45,3	0	44,12	44,7	-0,58	24	0	0	69,5	53	16,42	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,741	46,31	46,49	0	45,32	45,86	-0,54	24	0	0	69,6	53,2	16,39	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,744	45,95	46,16	0	44,95	45,53	-0,58	24	0	0	69,7	53,2	16,5	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,742	46,42	46,62	0	45,43	46	-0,57	24	0	0	69,6	53,3	16,38	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,778	47,96	48,13	0	46,91	47,47	-0,56	24	0	0	69,9	53,3	16,54	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,743	46,49	46,68	0	45,48	46,07	-0,59	24	0	0	69,7	53,3	16,4	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,679	43,05	43,26	0	42,13	42,67	-0,54	24	0	0	69,5	53,4	16,13	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,726	46,24	46,43	0	45,23	45,8	-0,57	24	0	0	69,5	53,5	16,07	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,681	43,62	43,85	0	42,67	43,25	-0,58	24	0	0	69,6	53,6	15,94	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,75	47,82	48,02	0	46,78	47,39	-0,61	24	0	0	69,6	53,6	16,04	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,736	46,54	46,73	0	45,52	46,11	-0,59	24	0	0	69,8	53,6	16,18	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,765	47,99	48,13	0	46,92	47,49	-0,57	24	0	0	70,1	53,7	16,36	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,715	45,32	45,51	0	44,35	44,88	-0,53	24	0	0	69,8	53,6	16,16	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,688	42,82	43,03	0	41,87	42,45	-0,58	24	0	0	70,2	53,7	16,43	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,69	44,3	44,49	0	43,32	43,88	-0,56	24	0	0	69,7	53,7	15,92	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,68	44,04	44,23	0	43,08	43,61	-0,53	24	0	0	69,6	53,8	15,75	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,628	41,25	41,47	0	40,36	40,9	-0,54	24	0	0	69,3	53,8	15,51	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,688	44,64	44,87	0	43,67	44,23	-0,56	24	0	0	69,6	53,8	15,76	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,628	41,22	41,46	0	40,33	40,9	-0,57	24	0	0	69,6	54	15,64	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,618	40,36	40,61	0	39,5	40,07	-0,57	24	0	0	69,7	54	15,72	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,659	42,56	42,77	0	41,63	42,19	-0,56	24	0	0	69,8	54	15,82	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,624	40,96	41,21	0	40,09	40,65	-0,56	24	0	0	69,6	54	15,57	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,603	39,84	40,07	0	39,01	39,53	-0,52	24	0	0	69,5	54	15,44	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,637	42,11	42,32	0	41,21	41,73	-0,52	24	0	0	69,6	54,1	15,47	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,61	39,59	39,83	0	38,73	39,3	-0,57	24	0	0	69,8	54	15,71	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,631	40,92	41,11	0	40,04	40,53	-0,49	24	0	0	69,8	54,1	15,77	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,607	39,94	40,13	0	39,05	39,58	-0,53	24	0	0	69,7	54,2	15,54	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,56	37,25	37,5	0	36,47	37	-0,53	24	0	0	69,4	54,1	15,36	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,578	38,38	38,61	0	37,55	38,07	-0,52	24	0	0	69,5	54,2	15,31	0,7	0,7	-
Итого:	21,119	1348,22	1354,67	0	1319,05	1336,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,119															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2637,478	111728,22	111304,61	0	109076,76	110054,83
23.06.2023	2658,597	113076,44	112659,28	0	110395,81	111391,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:50:30