

#88622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8285  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123031  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,586	42,3	42,19	0	41,35	41,55	-0,2	24	0	0	71,5	57,3	14,19	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,612	44,25	44,12	0	43,27	43,44	-0,17	24	0	0	71,5	57,4	14,12	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,663	47,47	47,33	0	46,38	46,61	-0,23	24	0	0	71,8	57,5	14,28	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,601	43,37	43,24	0	42,39	42,59	-0,2	24	0	0	71,6	57,5	14,17	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,588	43,13	43	0	42,18	42,34	-0,16	24	0	0	71,4	57,4	13,97	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,598	43,77	43,66	0	42,8	42,97	-0,17	24	0	0	71,3	57,4	13,91	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,586	43,13	43,01	0	42,17	42,35	-0,18	24	0	0	71,3	57,4	13,89	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,594	43,38	43,27	0	42,37	42,58	-0,21	24	0	0	71,3	57,3	13,96	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,568	41,85	41,75	0	40,92	41,09	-0,17	24	0	0	71,2	57,3	13,85	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,596	43,91	43,79	0	42,93	43,12	-0,19	24	0	0	71,2	57,4	13,85	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,584	43,41	43,31	0	42,45	42,64	-0,19	24	0	0	71,1	57,3	13,77	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,601	43,79	43,68	0	42,79	43,01	-0,22	24	0	0	71,5	57,4	14,08	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,156	17,35	17,36	0	17,02	17,09	-0,07	24	0	0	65,2	56	9,26	0,7	0,7	-
06.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,6	-0,12	0,7	0,7	-
07.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	22,9	0,17	0,7	0,7	-
08.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,8	0,17	0,7	0,7	-
09.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,2	0,16	0,7	0,7	-
10.06.2024	0	0,02	0,02	0	0,02	0,02	0	24	0	0	21	20,9	0,09	0,7	0,7	-
11.06.2024	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	24	0	0	23,1	21,4	1,75	0,7	0,7	-
12.06.2024	0	0,09	0	0	0,09	0	0,09	24	0	0	26,2	22,2	3,95	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,012	2,35	1,67	0	2,35	1,67	0,68	24	0	0	28,2	23,2	4,97	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,023	2,71	2,32	0	2,71	2,32	0,39	24	0	0	28,8	23,4	5,4	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,001	2,46	2,02	0	2,46	2,02	0,44	24	0	0	27,5	23	4,46	0,7	0,7	-
16.06.2024	0	2,47	2,07	0	2,47	2,07	0,4	24	0	0	27,4	23,1	4,22	0,7	0,7	-
17.06.2024	0	1,62	1,36	0	1,62	1,36	0,26	24	0	0	27,1	23,1	3,98	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,246	20,54	20,52	0	20,19	20,29	-0,1	24	0	0	61,4	49	12,3	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,586	44,79	44,71	0	43,8	44,05	-0,25	24	0	0	69,8	56,4	13,36	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,548	42,89	42,77	0	41,99	42,17	-0,18	24	0	0	69,4	56,3	13,05	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,559	44,22	44,08	0	43,26	43,43	-0,17	24	0	0	69,3	56,4	12,92	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,547	43,81	43,64	0	42,87	43,01	-0,14	24	0	0	69,2	56,4	12,76	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,615	48,7	48,56	0	47,63	47,84	-0,21	24	0	0	69,4	56,5	12,96	0,7	0,7	-
Итого:	10,47	797,79	793,46	0	780,49	781,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,47															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	59,364	3185,53	3184,07	0	3111,6	3141,95
23.06.2024	69,834	3983,32	3977,53	0	3892,09	3923,59

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2024 10:37:57