

#134151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,737	136,78	138,58	0	133,72	135,9	-2,18	24	0	0	71	65,5	5,49	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,738	135,35	137,16	0	132,33	134,52	-2,19	24	0	0	71	65,4	5,57	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,707	132,16	133,9	0	129,2	131,31	-2,11	24	0	0	70,8	65,3	5,48	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,698	130,43	132,15	0	127,48	129,56	-2,08	24	0	0	71	65,5	5,47	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,692	127,7	129,39	0	124,8	126,87	-2,07	24	0	0	71,2	65,6	5,55	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,646	123,16	124,77	0	120,38	122,35	-1,97	24	0	0	70,7	65,4	5,36	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,644	123,1	124,67	0	120,32	122,25	-1,93	24	0	0	70,8	65,5	5,36	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,675	128,74	130,42	0	125,88	127,9	-2,02	24	0	0	70,7	65,4	5,37	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,736	138,09	139,98	0	134,97	137,26	-2,29	24	0	0	71,1	65,6	5,45	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,604	113,61	115,1	0	111,03	112,85	-1,82	24	0	0	71	65,6	5,46	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,569	87,82	88,88	0	85,86	87,22	-1,36	24	0	0	70,4	63,8	6,62	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,15	26,26	26,54	0	25,74	26,11	-0,37	24	0	0	66,2	60,4	5,83	0,7	0,7	-
05.06.2025	0	1,39	1,59	0	1,39	1,59	-0,2	24	0	0	22,2	24,6	-2,37	0,7	0,7	-
06.06.2025	0	4,12	4,66	0	4,12	4,66	-0,54	24	0	0	22,1	23,7	-1,63	0,7	0,7	-
07.06.2025	0	4,03	4,62	0	4,03	4,62	-0,59	24	0	0	21,3	22,2	-0,96	0,7	0,7	-
08.06.2025	0	4,03	4,65	0	4,03	4,65	-0,62	24	0	0	20,6	21,1	-0,49	0,7	0,7	-
09.06.2025	0	3,86	4,5	0	3,86	4,5	-0,64	24	0	0	19,8	19,7	0,14	0,7	0,7	-
10.06.2025	0	3,75	4,4	0	3,75	4,4	-0,65	24	0	0	19,2	18,8	0,45	0,7	0,7	-
11.06.2025	0	3,39	4	0	3,39	4	-0,61	24	0	0	18,9	18,1	0,78	0,7	0,7	-
12.06.2025	0	3,12	3,74	0	3,12	3,74	-0,62	24	0	0	18,5	17,6	0,95	0,7	0,7	-
13.06.2025	0	2,86	3,48	0	2,86	3,48	-0,62	24	0	0	18,5	17,4	1,07	0,7	0,7	-
14.06.2025	0	2,65	3,27	0	2,65	3,27	-0,62	24	0	0	18,6	17,5	1,06	0,7	0,7	-
15.06.2025	0	2,45	3,09	0	2,45	3,09	-0,64	24	0	0	18,8	17,6	1,17	0,7	0,7	-
16.06.2025	0	2,41	3,05	0	2,41	3,05	-0,64	24	0	0	19	18	1	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,479	69,96	71,15	0	68,59	70,01	-1,42	24	0	0	65,6	58,5	7,13	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,688	92,77	93,85	0	90,73	92,19	-1,46	24	0	0	70,2	62,6	7,58	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,693	93,39	94,47	0	91,33	92,79	-1,46	24	0	0	70,3	62,8	7,56	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,633	86,93	87,8	0	85,02	86,2	-1,18	24	0	0	70,2	62,8	7,45	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,675	92,69	93,64	0	90,64	91,99	-1,35	24	0	0	70,2	62,7	7,45	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,679	92,2	93,09	0	90,17	91,4	-1,23	24	0	0	70,3	62,8	7,54	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,646	88,85	89,73	0	86,88	88,12	-1,24	24	0	0	70,2	62,8	7,44	0,7	0,7	-
Итого:	12,089	2058,05	2090,32	0	2013,13	2051,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,089															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	888,322	53120,77	53917,32	0	51823,65	53101,9
23.06.2025	900,411	55178,82	56007,64	0	53836,78	55153,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:14:09