

#90907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,547	43,47	43,31	0	42,54	42,69	-0,15	24	0	0	69,5	56,7	12,86	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,561	45,05	44,85	0	44,09	44,21	-0,12	24	0	0	69,3	56,6	12,71	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,572	45,84	45,65	0	44,86	44,96	-0,1	24	0	0	69,5	56,7	12,78	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,622	48,22	48,02	0	47,17	47,29	-0,12	24	0	0	70	56,9	13,18	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,565	44,94	44,77	0	43,96	44,09	-0,13	24	0	0	69,6	56,8	12,85	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,553	44,83	44,65	0	43,86	43,97	-0,11	24	0	0	69,4	56,8	12,58	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,604	48,72	48,54	0	47,67	47,79	-0,12	24	0	0	69,5	56,9	12,64	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,539	43,2	43,04	0	42,28	42,39	-0,11	24	0	0	69,7	57	12,75	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,571	46,33	46,19	0	45,33	45,47	-0,14	24	0	0	69,5	56,9	12,61	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,599	48,43	48,3	0	47,4	47,55	-0,15	24	0	0	69,7	57	12,63	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,604	48,87	48,76	0	47,83	48,02	-0,19	24	0	0	69,7	57,1	12,63	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,562	45,01	44,9	0	44	44,21	-0,21	24	0	0	69,8	57	12,77	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,594	47,94	47,82	0	46,88	47,1	-0,22	24	0	0	69,7	57	12,7	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,598	48,58	48,46	0	47,52	47,72	-0,2	24	0	0	69,7	57,1	12,61	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,572	46,59	46,46	0	45,56	45,74	-0,18	24	0	0	69,6	57	12,58	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,572	46,72	46,57	0	45,71	45,85	-0,14	24	0	0	69,6	57,1	12,48	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,573	46,37	46,25	0	45,37	45,54	-0,17	24	0	0	69,9	57,3	12,61	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,56	45,95	45,84	0	44,95	45,13	-0,18	24	0	0	69,6	57,2	12,49	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,558	45,7	45,58	0	44,71	44,88	-0,17	24	0	0	69,7	57,1	12,57	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,58	47,15	47,02	0	46,12	46,3	-0,18	24	0	0	69,7	57,1	12,6	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,605	49,33	49,21	0	48,26	48,45	-0,19	24	0	0	69,7	57,2	12,52	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,569	46,08	45,97	0	45,08	45,26	-0,18	24	0	0	69,9	57,2	12,67	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,544	44,88	44,75	0	43,94	44,07	-0,13	24	0	0	69,6	57,2	12,38	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,545	44,67	44,53	0	43,7	43,84	-0,14	24	0	0	69,7	57,1	12,53	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,571	46,65	46,54	0	45,62	45,83	-0,21	24	0	0	69,7	57,2	12,52	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,541	45,16	45,06	0	44,17	44,38	-0,21	24	0	0	69,5	57,2	12,31	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,56	47,11	47,02	0	46,08	46,28	-0,2	24	0	0	69,4	57,2	12,22	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,553	46,12	46	0	45,13	45,3	-0,17	24	0	0	69,5	57,2	12,24	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,548	44,81	44,71	0	43,85	44,02	-0,17	24	0	0	69,7	57,3	12,46	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,558	46,49	46,41	0	45,49	45,71	-0,22	24	0	0	69,4	57,2	12,25	0,7	0,7	-
Итого:	17,1	1389,21	1385,18	0	1359,13	1364,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,1															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	69,834	3983,32	3977,53	0	3892,09	3923,59
23.07.2024	86,934	5372,53	5362,71	0	5251,22	5287,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 10:24:43