

#142620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 70, г. Калининград

4113

8285

ВКТ-7

00123031

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,666	91,9	92,91	0	89,89	91,25	-1,36	24	0	0	70	62,6	7,37	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,658	91,05	92,05	0	89,07	90,41	-1,34	24	0	0	70,1	62,7	7,4	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,648	88,06	88,97	0	86,1	87,38	-1,28	24	0	0	70,4	62,8	7,51	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,632	87,76	88,67	0	85,8	87,11	-1,31	24	0	0	70	62,7	7,35	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,632	86,34	87,24	0	84,44	85,68	-1,24	24	0	0	70,2	62,8	7,49	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,682	92,47	93,45	0	90,42	91,79	-1,37	24	0	0	70,3	62,8	7,53	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,632	86,58	87,48	0	84,68	85,9	-1,22	24	0	0	70,2	62,7	7,47	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,652	88,17	89,15	0	86,25	87,55	-1,3	24	0	0	70,3	62,7	7,57	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,681	90,36	91,37	0	88,38	89,74	-1,36	24	0	0	70,4	62,7	7,7	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,518	58,68	59,29	0	57,4	58,27	-0,87	24	0	0	70	60,9	9,01	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,637	59,49	60,05	0	58,19	59,09	-0,9	24	0	0	69,4	58,4	10,97	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,621	56,42	56,94	0	55,21	56,05	-0,84	24	0	0	69,4	58,1	11,23	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,625	56,38	56,87	0	55,19	55,97	-0,78	24	0	0	69,4	58,1	11,34	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,586	53,84	54,3	0	52,7	53,47	-0,77	24	0	0	69,4	58,2	11,13	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,625	56,92	57,42	0	55,69	56,54	-0,85	24	0	0	69,4	58,2	11,22	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,365	34,33	34,59	0	33,61	34,07	-0,46	24	0	0	69	58,1	10,88	0,7	0,7	-
10.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	25,2	0,29	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,275	12,12	12,13	0	11,86	12,01	-0,15	24	0	0	68,3	45,1	23,24	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,624	29,76	29,76	0	29,14	29,49	-0,35	24	0	0	67,5	46	21,49	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,623	29,59	29,55	0	28,97	29,28	-0,31	24	0	0	67,8	46,2	21,52	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,579	28,13	28,09	0	27,54	27,84	-0,3	24	0	0	67,7	46,6	21,06	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,554	27,42	27,35	0	26,87	27,09	-0,22	24	0	0	67,7	47	20,66	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,572	27,9	27,81	0	27,32	27,55	-0,23	24	0	0	67,8	46,9	20,94	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,567	27,06	26,94	0	26,52	26,67	-0,15	24	0	0	68,1	46,6	21,47	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,53	25,81	25,68	0	25,27	25,44	-0,17	24	0	0	67,9	46,9	21,03	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,603	28,45	28,35	0	27,84	28,09	-0,25	24	0	0	68,1	46,4	21,68	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,601	28,17	28,06	0	27,57	27,8	-0,23	24	0	0	68,3	46,4	21,92	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,53	25,79	25,64	0	25,26	25,39	-0,13	24	0	0	68,2	47,1	21,09	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,502	25	24,83	0	24,5	24,59	-0,09	24	0	0	67,9	47,4	20,49	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,494	24,75	24,58	0	24,26	24,33	-0,07	24	0	0	67,9	47,5	20,41	0,7	0,7	-
Итого:	16,914	1518,7	1529,52	0	1485,94	1505,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,914															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	900,411	55178,82	56007,64	0	53836,78	55153,75
23.07.2025	917,325	56697,52	57537,16	0	55322,72	56659,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 16:08:45