

#26459#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8285
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123031
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2021 | 0,567 | 31,56 | 31,88 | 0 | 30,91 | 31,52 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,3 | 18,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2021 | 0,577 | 32,3 | 32,63 | 0 | 31,64 | 32,25 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,3 | 18,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2021 | 0,547 | 31,68 | 32,01 | 0 | 31,03 | 31,66 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49,5 | 17,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2021 | 0,557 | 31,31 | 31,64 | 0 | 30,66 | 31,28 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,4 | 18,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2021 | 0,556 | 31,18 | 31,5 | 0 | 30,55 | 31,14 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,4 | 18,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2021 | 0,532 | 30,33 | 30,67 | 0 | 29,69 | 30,31 | -0,62 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,7 | 18,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2021 | 0,524 | 30,85 | 31,19 | 0 | 30,2 | 30,81 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,6 | 17,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2021 | 0,55 | 31,21 | 31,55 | 0 | 30,58 | 31,19 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,4 | 18,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2021 | 0,576 | 32,36 | 32,69 | 0 | 31,7 | 32,33 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,3 | 18,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2021 | 0,548 | 31,23 | 31,56 | 0 | 30,59 | 31,18 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,5 | 17,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2021 | 0,542 | 31,35 | 31,69 | 0 | 30,71 | 31,34 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 49,5 | 17,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2021 | 0,562 | 31,6 | 31,91 | 0 | 30,93 | 31,54 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,4 | 18,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2021 | 0,523 | 29,35 | 29,7 | 0 | 28,75 | 29,39 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 48,8 | 18,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2021 | 0,515 | 29,69 | 30,06 | 0 | 29,1 | 29,74 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 48,6 | 17,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2021 | 0,557 | 32,27 | 32,57 | 0 | 31,62 | 32,2 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 49,5 | 17,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2021 | 0,587 | 32,79 | 33,08 | 0 | 32,1 | 32,71 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,1 | 18,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2021 | 0,607 | 33,79 | 34,07 | 0 | 33,1 | 33,66 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 49,2 | 18,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2021 | 0,572 | 32,74 | 33 | 0 | 32,07 | 32,63 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,2 | 17,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2021 | 0,417 | 21,53 | 21,93 | 0 | 21,12 | 21,69 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 65,7 | 46 | 19,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2021 | 0,482 | 24,75 | 25,12 | 0 | 24,25 | 24,86 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 46,8 | 19,92 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2021 | 0,557 | 31,31 | 31,62 | 0 | 30,66 | 31,22 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,2 | 18,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2021 | 0,592 | 33,46 | 33,77 | 0 | 32,77 | 33,37 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,3 | 18,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2021 | 0,581 | 32,83 | 33,12 | 0 | 32,16 | 32,75 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,3 | 18,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2021 | 0,595 | 33,51 | 33,77 | 0 | 32,82 | 33,38 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49,4 | 18,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2021 | 0,588 | 33,77 | 34,06 | 0 | 33,06 | 33,66 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49,5 | 17,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2021 | 0,589 | 34 | 34,18 | 0 | 33,3 | 33,77 | -0,47 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,4 | 17,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2021 | 0,621 | 35,57 | 35,85 | 0 | 34,88 | 35,43 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49,5 | 17,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2021 | 0,584 | 33,35 | 33,64 | 0 | 32,7 | 33,24 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 49,5 | 17,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2021 | 0,602 | 34,24 | 34,53 | 0 | 33,54 | 34,14 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 49,4 | 17,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2021 | 0,625 | 34,74 | 34,97 | 0 | 34,05 | 34,58 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,3 | 18,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 16,832 | 950,65 | 959,96 | 0 | 931,24 | 948,97 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,832 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.07.2021 | 958,618 | 39177,46 | 38863,22 | 0 | 38234,3 | 38430,9 |
| 22.08.2021 | 976,055 | 40162,93 | 39858,24 | 0 | 39199,65 | 39414,52 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.08.2021 16:44:51