

#26442#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2022 | 0,601 | 35,89 | 36,14 | 0 | 35,18 | 35,73 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 49,8 | 17,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.07.2022 | 0,629 | 36,8 | 37,04 | 0 | 36,04 | 36,61 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 49,8 | 17,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.07.2022 | 0,582 | 34,78 | 35,02 | 0 | 34,09 | 34,61 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 50,1 | 17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.07.2022 | 0,588 | 35,75 | 36 | 0 | 35,03 | 35,59 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 50 | 16,81 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.07.2022 | 0,604 | 36,23 | 36,47 | 0 | 35,53 | 36,04 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,8 | 16,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.07.2022 | 0,604 | 36,17 | 36,42 | 0 | 35,43 | 35,99 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,9 | 17,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.07.2022 | 0,577 | 34,59 | 34,86 | 0 | 33,89 | 34,43 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,9 | 16,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.07.2022 | 0,618 | 37,62 | 37,82 | 0 | 36,87 | 37,39 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 50 | 16,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.08.2022 | 0,584 | 34,91 | 35,16 | 0 | 34,17 | 34,73 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,9 | 17,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.08.2022 | 0,554 | 33,42 | 33,68 | 0 | 32,76 | 33,3 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,9 | 16,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.08.2022 | 0,584 | 34,32 | 34,58 | 0 | 33,6 | 34,19 | -0,59 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,7 | 17,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.08.2022 | 0,541 | 32,56 | 32,83 | 0 | 31,92 | 32,47 | -0,55 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,8 | 16,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.08.2022 | 0,497 | 30,79 | 31,08 | 0 | 30,18 | 30,75 | -0,57 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50,1 | 16,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.08.2022 | 0,502 | 31,19 | 31,47 | 0 | 30,54 | 31,08 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 50 | 16,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.08.2022 | 0,561 | 34,07 | 34,32 | 0 | 33,38 | 33,92 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 49,9 | 16,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.08.2022 | 0,513 | 32,36 | 32,65 | 0 | 31,71 | 32,27 | -0,56 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 50,2 | 16,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.08.2022 | 0,551 | 33,06 | 33,31 | 0 | 32,39 | 32,93 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,9 | 17,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.08.2022 | 0,562 | 34,05 | 34,28 | 0 | 33,38 | 33,89 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 49,8 | 16,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.08.2022 | 0,542 | 32,14 | 32,4 | 0 | 31,49 | 32,03 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,9 | 17,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.08.2022 | 0,53 | 31,58 | 31,83 | 0 | 30,92 | 31,44 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 49,9 | 17,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.08.2022 | 0,525 | 31,62 | 31,87 | 0 | 30,97 | 31,5 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 67 | 49,9 | 17,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.08.2022 | 0,515 | 31,58 | 31,86 | 0 | 30,95 | 31,47 | -0,52 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50 | 16,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.08.2022 | 0,523 | 31,73 | 31,97 | 0 | 31,11 | 31,61 | -0,5 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 50 | 16,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.08.2022 | 0,509 | 30,57 | 30,83 | 0 | 29,97 | 30,48 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 50,1 | 16,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.08.2022 | 0,482 | 29,52 | 29,81 | 0 | 28,94 | 29,47 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 50,2 | 16,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.08.2022 | 0,502 | 30,62 | 30,88 | 0 | 29,98 | 30,52 | -0,54 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 50 | 16,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.08.2022 | 0,511 | 31,24 | 31,49 | 0 | 30,6 | 31,09 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50 | 16,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.08.2022 | 0,503 | 31,21 | 31,49 | 0 | 30,59 | 31,12 | -0,53 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 50,1 | 16,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.08.2022 | 0,476 | 29,95 | 30,23 | 0 | 29,39 | 29,88 | -0,49 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 50,1 | 16,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.08.2022 | 0,468 | 29,61 | 29,89 | 0 | 29,04 | 29,55 | -0,51 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 50,1 | 16,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.08.2022 | 0,502 | 30,9 | 31,17 | 0 | 30,24 | 30,82 | -0,58 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 50 | 16,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 16,84 | 1020,83 | 1028,85 | 0 | 1000,28 | 1016,9 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,84 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 23.07.2022 | 1818,472 | 75310,98 | 74892,11 | 0 | 73524 | 74069,13 |
| 23.08.2022 | 1835,312 | 76331,81 | 75920,96 | 0 | 74524,28 | 75086,03 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2022 9:03:33