

#29056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 70, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8285
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123031
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,584	38,39	38,41	0	37,57	37,92	-0,35	24	0	0	69,4	53,9	15,53	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,646	41,48	41,45	0	40,61	40,89	-0,28	24	0	0	69,6	53,7	15,9	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,586	38,59	38,61	0	37,74	38,09	-0,35	24	0	0	69,3	53,8	15,5	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,567	37,36	37,44	0	36,58	36,93	-0,35	24	0	0	69,3	53,7	15,54	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,581	38,53	38,57	0	37,74	38,04	-0,3	24	0	0	69,2	53,8	15,38	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,629	40,48	40,49	0	39,61	39,93	-0,32	24	0	0	69,6	53,8	15,86	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,638	40,95	40,96	0	40,06	40,42	-0,36	24	0	0	69,7	53,7	15,99	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,628	40,65	40,71	0	39,75	40,19	-0,44	24	0	0	69,5	53,7	15,81	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,631	40,6	40,63	0	39,72	40,12	-0,4	24	0	0	69,5	53,6	15,86	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,591	38,32	38,38	0	37,51	37,87	-0,36	24	0	0	69,4	53,6	15,75	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,595	38,64	38,72	0	37,83	38,22	-0,39	24	0	0	69,4	53,7	15,69	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,59	38,85	38,93	0	38,04	38,43	-0,39	24	0	0	69,2	53,7	15,51	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,596	38,81	38,89	0	37,99	38,36	-0,37	24	0	0	69,7	54	15,73	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,657	41,86	41,9	0	40,96	41,32	-0,36	24	0	0	69,8	53,7	16,04	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,617	40	40,06	0	39,14	39,54	-0,4	24	0	0	69,5	53,8	15,71	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,617	40,51	40,59	0	39,64	40,04	-0,4	24	0	0	69,4	53,8	15,58	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,61	39,56	39,65	0	38,73	39,14	-0,41	24	0	0	69,4	53,7	15,76	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,651	41,94	42	0	41,05	41,45	-0,4	24	0	0	69,7	53,8	15,83	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,619	40,09	40,17	0	39,24	39,62	-0,38	24	0	0	69,5	53,8	15,72	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,606	38,98	39,07	0	38,15	38,55	-0,4	24	0	0	69,8	54	15,84	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,662	42,21	42,25	0	41,3	41,68	-0,38	24	0	0	70	53,8	16,15	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,628	40,36	40,46	0	39,49	39,93	-0,44	24	0	0	69,7	53,8	15,89	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,637	40,76	40,82	0	39,87	40,3	-0,43	24	0	0	70	54	16,03	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,604	39,17	39,23	0	38,33	38,7	-0,37	24	0	0	69,9	54,1	15,77	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,586	38,4	38,51	0	37,58	38,01	-0,43	24	0	0	69,9	54,2	15,68	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,592	38,71	38,81	0	37,86	38,31	-0,45	24	0	0	69,8	54,2	15,64	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,57	37,02	37,13	0	36,22	36,61	-0,39	24	0	0	69,8	54,1	15,73	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,574	37,68	37,79	0	36,86	37,29	-0,43	24	0	0	69,8	54,3	15,56	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,597	38,92	38,99	0	38,08	38,47	-0,39	24	0	0	69,8	54,1	15,7	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,623	39,5	39,57	0	38,67	39,06	-0,39	24	0	0	69,9	53,8	16,17	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,566	35,89	36,02	0	35,13	35,54	-0,41	24	0	0	69,6	53,4	16,14	0,7	0,7	-
Итого:	18,878	1223,21	1225,21	0	1197,05	1208,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,878															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2669,177	113810,07	113389,49	0	111114,61	112111,99
23.08.2023	2688,055	115033,28	114614,7	0	112311,66	113320,96

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:45:56