

#145478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 70, г. Калининград
4113
8285
ВКТ-7
00123031
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,512	25,46	25,31	0	24,95	25,06	-0,11	24	0	0	67,9	47,4	20,46	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,556	27,18	27,06	0	26,62	26,8	-0,18	24	0	0	68	47,1	20,93	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,513	25,22	25,04	0	24,72	24,79	-0,07	24	0	0	68	47,2	20,8	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,551	26,87	26,72	0	26,31	26,44	-0,13	24	0	0	68,2	47,2	21,04	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,516	28,22	28,15	0	27,64	27,82	-0,18	24	0	0	68,4	49,7	18,73	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,608	35,53	35,69	0	34,81	35,25	-0,44	24	0	0	68,9	51,5	17,37	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,629	36,55	36,7	0	35,79	36,26	-0,47	24	0	0	69,1	51,4	17,67	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,629	36,58	36,72	0	35,8	36,23	-0,43	24	0	0	69	51,4	17,62	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,622	36,03	36,16	0	35,28	35,71	-0,43	24	0	0	69	51,4	17,62	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,612	36,01	36,18	0	35,25	35,74	-0,49	24	0	0	68,9	51,6	17,3	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,634	36,77	36,93	0	36,02	36,49	-0,47	24	0	0	69	51,4	17,67	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,593	35,04	35,2	0	34,28	34,76	-0,48	24	0	0	68,9	51,6	17,31	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,592	35,63	35,79	0	34,87	35,34	-0,47	24	0	0	68,6	51,6	16,99	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,638	37,19	37,38	0	36,42	36,93	-0,51	24	0	0	68,8	51,2	17,57	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,64	36,68	36,86	0	35,91	36,4	-0,49	24	0	0	69	51,2	17,81	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,602	35,19	35,33	0	34,45	34,88	-0,43	24	0	0	69	51,5	17,48	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,662	37,72	37,88	0	36,91	37,41	-0,5	24	0	0	69	51	17,93	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,648	37	37,16	0	36,22	36,73	-0,51	24	0	0	69	51,1	17,9	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,628	36,33	36,51	0	35,55	36,06	-0,51	24	0	0	68,9	51,2	17,71	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,623	35,27	35,43	0	34,52	34,98	-0,46	24	0	0	69,3	51,2	18,09	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,611	35,36	35,5	0	34,61	35,05	-0,44	24	0	0	69,1	51,4	17,69	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,625	36,54	36,67	0	35,76	36,21	-0,45	24	0	0	68,9	51,4	17,49	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,599	35,49	35,62	0	34,76	35,18	-0,42	24	0	0	68,8	51,5	17,34	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,587	35,2	35,34	0	34,46	34,91	-0,45	24	0	0	68,6	51,5	17,08	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,64	36,56	36,72	0	35,81	36,3	-0,49	24	0	0	69	51,1	17,88	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,653	38,05	38,21	0	37,24	37,74	-0,5	24	0	0	68,8	51,2	17,53	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,596	35,02	35,16	0	34,31	34,74	-0,43	24	0	0	68,7	51,4	17,31	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,624	35,98	36,14	0	35,22	35,7	-0,48	24	0	0	68,9	51,1	17,74	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,634	36,19	36,35	0	35,41	35,9	-0,49	24	0	0	68,8	51	17,86	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,638	36,38	36,54	0	35,65	36,09	-0,44	24	0	0	68,9	51	17,9	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,617	36,26	36,43	0	35,47	35,99	-0,52	24	0	0	68,5	51,2	17,37	0,7	0,7	-
Итого:	18,832	1073,5	1076,88	0	1051,02	1063,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,832															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	917,325	56697,52	57537,16	0	55322,72	56659,59
23.08.2025	936,157	57771,02	58614,04	0	56373,74	57723,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:46:57